

Złocieniec 2014-10-31

WT – 110/2014

Gmina Złocieniec
Stary Rynek 3
78-520 Złocieniec

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci kanalizacyjnej deszczowej dla miejscowości Złocieniec, dla ulic: Sikorskiego, Wolności, Boh. Warszawy, Stary Rynek, Staszica, Piłsudskiego, Kręta, 3 Pułku Piechoty, 11-go Listopada, I Dywizji WP, Mickiewicza, Okrzei, Mirosławiecka, Cienista, Chrobrego, Piaskowa, Chopina, 5-go Marca, Bydgoska, Tkacka, Czaplinecka, Stolarska, Podmiejska, Orzeszkowej, Nowa, Zaulek.

Na podstawie rozdziału V Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złocieniec oraz w związku z wnioskiem z dnia 22.09.2014r. ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Złocieniu informuje, że rozdział sieci ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową wraz z odprowadzeniem ścieków deszczowych w miejscowości Złocieniec dla ulic: Sikorskiego, Wolności, Boh. Warszawy, Stary Rynek, Staszica, Piłsudskiego, Kręta, 3 Pułku Piechoty, 11-go Listopada, I Dywizji WP, Mickiewicza, Okrzei, Mirosławiecka, Cienista, Chrobrego, Piaskowa, Chopina, 5-go Marca, Bydgoska, Tkacka, Czaplinecka, Stolarska, Podmiejska, Orzeszkowej, Nowa, Zaulek należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Należy dokonać rozdziału sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć deszczową.
2. Pozostałą po wydzieleniu kanalizacji deszczowej z kanalizacji ogólnospławnej, kanalizację sanitarną na odcinkach o złym stanie technicznym, projektować wymianę na nową w technologii kamionkowej.
3. Kanalizację sanitarną i deszczową projektować w technologii kamionki szklanej, pierścieniowej, zintegrowanej z uszczelką. Średnice rurociągów i studni dobierać zgodnie z wyliczeniami projektowymi.
4. Miejsce odprowadzenia ścieków deszczowych – Rzeka Wąsawa i Drawa.
5. Włączenie odprowadzenia ścieków deszczowych z nowo budowanych sieci kanalizacji deszczowej projektować do istniejących separatorów ścieków. W przypadku braku separatorów na wylotach do odbiorników należy je zaprojektować i wybudować.
6. Dla uniknięcia zniszczenia jezdni projektować budowę rurociągów metodą bezwykopową (przeciski i kraking)
7. Należy uzyskać pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Drawy i Wąsawy.
8. Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez ZWiK.
9. Do odbioru końcowego należy dostarczyć do ZWiK inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z przebiegu sieci, która powinna zawierać mapę

papierową w skali 1:500 lub 1:1000 oraz mapę cyfrową wygenerowaną w formacie DWG programu AUTO-CAD 2000 w układzie 2000.

10. Powyższe dane i warunki techniczne zachowują **ważność w okresie 2 lat** od daty ich wystawienia.

Zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej i odwrotnej.

.....
potwierdzenie odbioru WT


Prezes Zarządu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Złoczynie