



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

**Związek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego**
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874
tel./fax 943633055, e-mail: związek_miast@zlocieniec.pl

Złocieniec, dnia 05 lutego 2013r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2013/S 015-020883 z dnia 22.01.2013r, zmianę do ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2013/S 023-034671 z dnia 01.02.2013r.

W toku przeprowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ dla zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z dnia 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami, Zamawiający wyjaśnia:

1. Prosimy o podanie prawidłowych długości sieci kanalizacji sanitarnej dla kontraktu nr 9 i nr 18 z uwagi na rozbieżności pomiędzy STWIORB, dokumentacją projektową a przedmiarem.

Kontrakt nr 18 - Łobez

nazwa materiału	ilość wg stwiORB	ilosc wg dokumentacji projektowej	ilość wg przedmiaru
rury pvc fi 200	1799	844,8	511
rury pvc fi 160	854	316,9	335,6

Kontrakt nr 9 - Resko

nazwa materiału	ilość wg stwiorb	ilosc wg dokumentacji projektowej	ilość wg przedmiaru
rury pvc fi 250 grawit		171,5	171,5
rury pvc fi 200 grawit		2183,5	2198,5
rury pvc fi 160 grawit		3877	3090,96
rury pvc fi 90 tłoczny		213	211,5
rury pvc fi 50 tłoczny		223,5	0
rury pvc fi 40 tłoczny		192	0

Odpowiedź:

1. dotyczy kontraktu nr 18 Łobez

W STWiORB w punkcie 2.2 ujęto cały zakres rzeczowy projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. XXX lecia PRL, Przedmiejska, Pomorska, Kilińskiego, Kamienna, Armii Krajowej i Przechodnia oraz deszczowej w łączniku pomiędzy ul. Kilińskiego i Spokojną w Łobzie”. Ogłoszony przetarg (kontrakt nr 18) dotyczy tylko trzech ulic Kamiennej, Pomorskiej i Armii Krajowej (zakres ujęty w podpunktach e, f i h STWiORB). Ponieważ zakres rzeczowy pozostałych ulic został wykonany wcześniej nastąpiła weryfikacja zakresu rzeczowego pozostałego do wykonania. W związku z tym zakres rzeczowy kontraktu jest następujący : ul. Armii Krajowej Ø200 – 236 m, Ø 160 – 133,1 m, ul. Pomorska Ø200 – 146 m, Ø160 – 110 m, ul. Kamienna Ø200 – 129 m, Ø160 – 92,5 m.

2. dotyczy kontraktu nr 9 Resko

Z dokumentacji budowlanej wyłączono z budowy trzy zlewnie (A, E, F patrz punkt IV.2.2.2.e SIWZ). Ponadto należy realizować zakres rzeczowy przyłączy (wg załącznika nr 1 patrz punkt IV.2.2.2.ł w zmienionym SIWZ). W związku z tym zakres rzeczowy kontraktu jest następujący: kanalizacja grawitacyjna Ø250 – 171,5 m, Ø200 – 2198,5 m, Ø160 – 3090,96, kanalizacja tłoczna Ø90 – 211,5 m.


DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć