



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874

Złocieniec, dnia 01 marca 2013r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2013/S 015-020883 z dnia 22.01.2013r, zmianę do ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2013/S 023-034671 z dnia 01.02.2013r.

W toku przeprowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ dla zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Z dnia 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami, Zamawiający wyjaśnia:

1. Nawiązując do zadania „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” zwracam się z prośbą o podanie rodzaju oraz producenta monitoringu eksploatatora sieci sanitarnej w obrębie:
Złocieniec, Resko, Łobez.

Odpowiedź:

Kontrakt nr 2 ZWiK Sp. z o.o. w Złocięncu wykorzystuje do monitoringu przepompowni i tłoczni ścieków istniejących technologię GPRS wraz z systemem wizualizacji HYDRONET. Podstawowe parametry techniczne funkcjonującego systemu to:

- zapis i odczyt danych w bazie danych SQL

- aplikacja wizualizacyjna wykonana w języku Delphi oraz C++
- komunikacja aplikacji wizualizacyjnej z monitorowanymi obiektami za pomocą serwera OPC
- GSM/GPRS – radiowe łącze komunikacyjne w bezpiecznym APN
- sterowniki obiektowe wykonujące algorytm sterujący oraz posiadające modem GSM/GPRS oraz z algorytmem wymiany danych.

Proponowany system wizualizacji musi zawierać (obok zapisów SIWZ) dodatkowo możliwość zliczania ilości ścieków mierzonych przez poszczególne urządzenia pomiarowe dostarczone przez Podmiot Upoważniony, zainstalowane na rurociągach tłocznych.

Kontrakt nr 9. Wik Sp. z o.o. w Resku wykorzystuje do monitoringu na przepompowniach istniejących system oparty na pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Do wizualizacji pracy przepompowni wykorzystywany jest system MT-View firmy Control System.

Kontrakty nr 18. W kontrakcie nr 18 nie przewiduje się budowy przepompowni lub tłoczni.


DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć