



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Złocieniec, dnia 17.01.2017r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim – Wodnik”.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr ogłoszenia: 2016/S 240-436910 z dnia 13.12.2016r.

1. Pytanie: Zgodnie z pkt. 7.1.2.c) ppkt. 2.2 str. 10 SIWZ Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobą na stanowisko KIEROWNIK BUDOWY, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe **na stanowisku kierownika budowy, lub kierownik robót konstrukcyjnych**, w tym przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości nie mniejszej jak 14 000 000,00 zł brutto każda.

Natomiast zgodnie z pkt. 7.2 str 12 SIWZ w opisie wzoru oświadczenia jakie ma się znaleźć w JEDZ na stanowisko KIEROWNIK BUDOWY jest wymagana osoba z 5 –letnim doświadczeniem zawodowym **na stanowisku kierownika budowy** w tym przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych o wartości nie mniejszej jak 14 mln zł brutto każda.

Prosimy o potwierdzenie, który wymóg jest obowiązujący przy pełnieniu funkcji KIEROWNIKA BUDOWY czy posiadanie doświadczenia kierownika budowy i kierownika robót czy też tylko posiadanie doświadczenia kierownika budowy?

Odpowiedź: Wymóg będzie spełniony gdy zostanie przedstawiona osoba posiadająca doświadczenie jako kierownik budowy i kierownik robót konstrukcyjnych.

2. W nawiązaniu do pytania nr 12 z 12.01.2017 r. Zamawiający uzupełnia odpowiedź:

w nawiązaniu do rysunku-plan nasadzeń informuję co następuje:

- 1) nasadzenia oznaczone nr 1-8 muszą się znaleźć w przestrzeni pomiędzy terenem utwardzonym i uzbrojeniem terenu w postaci - główne zasilanie elektroenergetyczne, kable komunikacji sterowniczej, przewód osadu nadmiernego, przewód powietrza, linia oświetleniowa i studnie.
- 2) dokumentacja projektowa przewiduje również inne nasadzenia - oznaczone na planie zagospodarowania terenu od strony ul. Podmiejskiej i linii kolejowej, a opisane w: projekcie zagospodarowania terenu .."Zgodnie z technologią oczyszczalni zostanie wykonana zielen izolacyjna – nasadzenia krzewów i drzew iglastych oraz krzewów czarnego bzu – nieregularny pas





**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko**

pojemności, terenem utwardzonym i obiektami technologicznymi.."- projekcie technologii - Dodatkową ochronę stanowić będzie pas zieleni izolacyjnej wokół obiektów technologicznych i przy ogrodzeniu oczyszczalni składającej się z krzewów i drzew o własnościach kationosztatycznych i bakteriobójczych(krzewy i drzewa iglaste, bez czarny). Zapewni to także najdłuższą drogę filtracji powietrza.

3) nasadzenia opisane w pkt.2 są elementem przedmiaru "zieleń" - przedmiar branży budowlanej nr 19.

3. Zamawiający przypomina, że w cenie ryczałtowej należy skalkulować i umieścić koszty czynności wymienione w OPZ (w punktach od 12 – 24). OPZ znajduje się w folderze załączniki do pobrania z 13.12.2016 r.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć