



**ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO**
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874



„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Złocieniec 04 marzec 2013r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy :

Zapytania ofertowego na :

Wykonanie badań geologicznych na terenie Gmin będących członkami Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w ramach projektu pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”.

W toku prowadzonego zapytania ofertowego do Zamawiającego złożone zostały zapytania o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia :

1. Zgodnie z pkt.2 Zapytania ofertowego Zamawiający: „Zamawiający dostarczy zestawienie lokalizacji z mapami do celów opiniodawczych (...)”.

Prosimy o sprecyzowanie, czy jest tu mowa o zestawieniu (wyrysowanych) projektowanych lokalizacji PBOŚ na mapy do celów opiniodawczych?

Odp. Zamawiający dostarczy mapy do celów opiniodawczych poszczególnych nieruchomości bez zaznaczenia dokładnej lokalizacji PBOŚ.

2. Czy istnieje możliwość wjazdu na wskazane działki urządzeniem wiertniczym typu UAZ?

Odp. Zamawiający nie jest w stanie ustalić czy istnieje możliwość wjazdu urządzenia wiertniczego typu UAZ.

3. Jaką metodą ustalenia przepuszczalności gruntu wymaga Zamawiający/ wytyczne NFOŚiGW?

Odp. Według wytycznych NFOŚiGW zawartych w programie priorytetowym "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

4. Zgodnie z pkt.2 Zapytania ofertowego Zamawiający pisze: „Wykonanie opinii uprawnionej osoby, która wykona badania geologiczne (...)”

Prosimy o sprecyzowanie jakie uprawnienia są wymagane?

Odp. Zamawiający informuje że, wymagane są uprawnienia kat. VI lub VII.

5. Jaką ilość i rodzaj badań przewiduje Zamawiający do przeprowadzenia w każdej lokalizacji?

Odp. Zamawiający przewiduje dla każdej nieruchomości jedno wiercenie na głębokość co najmniej 4m. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza dwa otwory na nieruchomości.

6. Prosimy o wyjaśnienie treści zapisu: Wykonanie opinii uprawnionej osoby, która wykonywała badania geologiczne potwierdzającej, że zarówno przepuszczalność gruntu, bez potrzeby jego wymiany jak i poziom wody gruntowej pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączających do odprowadzania ścieków oczyszczonych (...)"

Podany zapis niejako determinuje z góry wynik przeprowadzonych badań. To czy opisane korzystne warunki występują na poszczególnych działkach zależy od wyników przeprowadzonych badań i nie ma gwarancji, że wszystkie takie warunki występują.

Odp. Zamawiający przewiduje że, nie wszystkie podane nieruchomości będą się nadawały do budowy PBOŚ. To właśnie badanie geologiczne ma wykazać czy z uwagi na warunki gruntowo-wodne i naniesienia jest możliwe usytuowanie PBOŚ. Zamawiający niezależnie od opinii (pozytywna, negatywna) zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonaną ilość otworów badawczych

7. Czy w przypadku złych warunków gruntowych na danej działce Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną pracę?

Odp. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane badania geologiczne także wtedy gdy zostaną stwierdzone warunki gruntowo-wodne dyskwalifikujące budowę PBOŚ.

8. Czy wystarczający jest 1 otwór na 1 działkę?

Odp. Wystarczający jest jeden otwór na działkę. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza wykonanie dwóch otworów na działkę.

9. Czy jest dostępna mapka pogładowa lokalizująca działki, których dotyczy zapytanie ofertowe?

Odp. Wykonawca po zawarciu umowy otrzyma mapki do celów opiniodawczych z zasobów geodezyjnych starostwa dla każdej działki.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć