

Drawsko Pomorskie dnia 4 listopada 2012 roku

OS.6341.55.2013.KJ

ZGK w Czaplinku
WPŁYNĘŁO 1528 hz
data: 13. 11. 13 L.dz.
przydzielono:

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 37 pkt 1, 2, art.122 ust.1 pkt 1, art.123 ust.2, art.127 ust.1 i 2, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz. 145 ze zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r. nr 137, poz. 984 ze zmianami)
- art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- wniosku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku – Pana Mariana Rutowicza

o r z e k a m

udzielić Zakładowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą: 78-550 Czaplinek, ul. Grunwaldzka 2 - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

1. Poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia opartego na dwóch studniach wierconych, zlokalizowanych w miejscowości Stare Drawsko, działka o nr 87/5, obręb Stare Drawsko, gmina Czaplinek.

Okres prowadzenia poboru - cały rok.

Cel prowadzenia poboru – zaopatrzenie wodociągu komunalnego.

Stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych - czwartorzęd.

Wielkość poboru:

$Q_{\max/h} = 10,0 \text{ m}^3/h$

$Q_{\text{śr/d}} = 54,0 \text{ m}^3/d$

$Q_{\max/\text{roczne}} = 19710,0 \text{ m}^3/r$

Ujęcie wody oparte jest na dwóch studniach wierconych:

Nr 1 z 1980 roku:

- głębokość 38,0 m
- wydajność eksploatacyjna $Q_e = 30,0 \text{ m}^3/h$
- depresja $Se = 4,10 \text{ m}$

Nr 2 z 1988 roku:

- głębokość 90 m
- wydajność eksploatacyjna $Q_e = 48,0 \text{ m}^3/h$
- depresja $Se = 4,90 \text{ m}$

2. Odprowadzania podczyszczonych ścieków wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez studnię chłonną na działce 87/5, obręb Stare Drawsko, gmina Czaplinek.

Wielkość zrzutu:

$Q_{\max/h} = 6,8 \text{ m}^3/h$

$Q_{\text{śr/d}} = 0,97 \text{ m}^3/d$

$Q_{\max/\text{roczne}} = 354,0 \text{ m}^3/r$

3. Zobowiązuję użytkownika do:

- prowadzenia regularnych minimum dwa razy w roku obserwacji położenia lustra wody w studni tj. poziomu zwierciadła statycznego oraz zwierciadła dynamicznego, i notowania tych wyników w trwałym rejestrze,
- utrzymania ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w dobrym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym,
- wykonywania analiz jakości pobieranej wody w ramach monitoringu kontrolnego nie rzadziej niż 2 próbki na rok w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417),
- wykonywania analiz jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym nie rzadziej niż 1 próbkę na rok w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417),
- prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia w tym notować wskazania z odczytów wodomierza,
- systematycznego sprawdzania poziomu zamulenia osadnika wód popłucznych, oczyszczając z nagromadzonych osadów,
- pobierania próbek oczyszczonych ścieków wód popłucznych w miejscu zrzutu (studnia chłonna) nie rzadziej niż raz na dwa miesiące z dopuszczalnym stężeniem zanieczyszczeń w odprowadzających ściekach: zawiesina ogólna – 35 mg/l, żelazo – 35 mg/l, pH od 6,5 do 9
- uczynić wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody spowodowane eksploatacją obiektu,
- zabezpieczyć ujęcie w zakresie niskich temperatur.
- zabezpieczyć ujęcie przed dostępem osób postronnych.

4. Wszystkie czynności związane z obsługą ujęcia wody, należy wykonywać przestrzegając wymogów w zakresie BHP.

5. Woda przed podaniem do spożycia przez ludzi musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417).

6. Wody popłuczne traktowane jako ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika – ziemi muszą być oczyszczone do parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984), oraz zgodnie z w/w rozporządzeniem nie mogą stanowić zagrożenia dla jakości wód podziemnych a miejsce wprowadzania ścieków – dno urządzenia wodnego musi być oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

7. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości.

8. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres 10 lat, tj. do dnia **30 listopada 2023 roku**.

Uzasadnienie


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia w celu zaopatrzenia wodociągu zbiorowego, z ujęcia opartego na dwóch studniach wierconych oraz na odprowadzanie wód popłucznych poprzez studnię chłonna do ziemi dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Stare Drawsko, gmina Czaplinek. Lokalizacja: działka o nr 87/5, obręb Stare Drawsko, gmina Czaplinek.

Do wniosku załączono: Dokumentację Hydrogeologiczną –kopia, operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa wodnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego - do publicznej wiadomości podany został wniosek odnośnie w/w ujęcia. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Grażyna Husak pismem ZZH-533/577/1995/13/kpj z dnia 10 października 2013 r. nie wnosi uwag do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków wód popłucznych do ziemi.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Drawskiego w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.



Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Grunwaldzka 21, 78-550 Czaplinek
2. Pełnomocnik Prezesa KZGW w Poznaniu – Pani Grażyna Husak – Góma, ul. Grunwaldzka 2, 60-783 Poznań
3. Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
4. aa

Do wiadomości:

1. WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, ul. Zgoda 23, 75-553 Koszalin
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin