

Drawsko Pomorskie dnia 12 grudnia 2014 roku

OS.6341.49.2014.KJ

Urząd Miejski w Czaplinku
WPŁYNĘŁO
data 18.12.14 podpis
ilość załączników 1028
zarejestrowano pód poz
przydzielono
P. Smy
P. Mty...

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 37 pkt 1, art.122 ust.1 pkt 1, art.123 ust.2, art.127 ust.1 i 2, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1,2 pkt 1, 3, ust. 2b, art. 135 pkt 2, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz. 145 ze zmianami)
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267)
- wniosku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czaplinku.

o r z e k a m

1. Udzielić Zakładowi Gospodarki Komunalnej z siedzibą: 78-550 Czaplinek, ul. Grunwaldzka 2 - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia opartego na dwóch studniach wierconych, zlokalizowanych w miejscowości Stare Drawsko, działka o nr 87/5, obręb Stare Drawsko, gmina Czaplinek.

Okres prowadzenia poboru - cały rok.

Cel prowadzenia poboru – zaopatrzenie wodociągu komunalnego.

Stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych - czwartorzęd.

Wielkość poboru:

$Q_{\max/h} = 25,0 \text{ m}^3/h$

$Q_{\text{śr/d}} = 130,0 \text{ m}^3/d$

$Q_{\max/\text{roczne}} = 47450,0 \text{ m}^3/r$

Ujęcie wody oparte jest na dwóch studniach wierconych:

Nr 1 z 1980 roku:

- głębokość 90,0 m
- wydajność eksploatacyjna $Q_e = 30,0 \text{ m}^3/h$
- depresja $Se = 4,10 \text{ m}$
- współrzędne geograficzne: N 53°36'29.28" E 16°12'6.03"

Nr 2 z 1988 roku:

- głębokość 38,0 m
- wydajność eksploatacyjna $Q_e = 48,0 \text{ m}^3/h$
- depresja $Se = 4,90$
- współrzędne geograficzne: N 53°36'29.57" E 16°12'5.95"

2. Wygasić pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Drawskiego znak: OS.6341.55.2013.KJ z dnia 04.11.2013 r. na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z w/w ujęcia w Starym Drawsku oraz odprowadzania podczyszczonych ścieków wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi poprzez studnię chłonną na działce 87/5, obręb Stare Drawsko, gmina Czaplinek.

3. Zobowiązać użytkownika do:

- prowadzenia regularnych minimum dwa razy w roku obserwacji położenia lustra wody w studni tj. poziomu zwierciadła statycznego oraz zwierciadła dynamicznego, i notowania tych wyników w trwałym rejestrze,
- utrzymania ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w dobrym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym,
- wykonywania analiz jakości pobieranej wody w ramach monitoringu kontrolnego nie rzadziej niż 4 próbki na rok w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417), oraz w ramach monitoringu przeglądowego 1 próbkę rocznie w zakresie określonym w załącznikach nr 1 – 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417), oraz lp. 2,4 i 5 załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417),
- wykonywania analiz jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym nie rzadziej niż 1 próbkę na rok w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417),
- prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia w tym notowania wskazań z odczytów wodomierza,
- uczynić wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody spowodowane eksploatacją obiektu,
- zabezpieczyć ujęcie w zakresie niskich temperatur.
- zabezpieczyć ujęcie przed dostępem osób postronnych
- w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego w tym również urządzeń pomiarowych należy natychmiast wstrzymać pobór wody i niezwłocznie wymienić uszkodzone urządzenie na nowe, lub dokonać niezbędnych napraw.

4. Wszystkie czynności związane z obsługą ujęcia wody, należy wykonywać przestrzegając wymogów w zakresie BHP.

5. Woda przed podaniem do spożycia przez ludzi musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417)

6. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości.

7. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres 10 lat, tj. do dnia **11 grudnia 2024 roku**.

U z a s a d n i e


Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia w celu zaopatrzenia wodociągu zbiorowego, z ujęcia opartego na dwóch studniach wierconych, zlokalizowanych w działce o nr 87/5, obręb Stare Drawsko, gmina Czaplinek, oraz o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Drawskiego dnia 04.11.2013 r. znak: OS.6341.55.2013.KJ.

Do wniosku załączono: Dokumentację Hydrogeologiczną –kopia, operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz. 146 ze zmianami), do publicznej wiadomości podano informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia w/w pozwolenia wodnoprawnego, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Pl. Orzeszkowej 3. Pismem z dnia 17.11.2014r., w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) poinformowano strony o wszczęciu postępowania, jednocześnie działając w oparciu o art, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) poinformowano strony o możliwości zapoznania się a aktami sprawy oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Pani Grażyna Husak Górna pismem ZZH-533-473/14-1454/wp z dnia 26 listopada 2014 r. nie wnosi uwag do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Drawskiego dnia 04.11.2013 r. znak: OS.6341.55.2013.KJ.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Drawskiego w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.



Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Grunwaldzka 21, 78-550 Czaplinek
2. Pełnomocnik Prezesa KZGW w Poznaniu – Pani Grażyna Husak – Górna, ul. Grunwaldzka 2, 60-783 Poznań
- ③ 3. Gmina Czaplinek, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek
4. aa

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, ul. Zgoda 23, 75-553 Koszalin
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

