



Złocieniec, dnia 10 sierpnia 2017r.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocińcu – Natura”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 561926-N-2017 z dnia 02.08.2017r.

Pytanie 1:

Czy wszystkie studnie betonowe 1000 1200 2000mm mają być z wkładkami zabezpieczającymi przed ściekami chemicznymi z polipropylenu lub GRP?

Odpowiedź:

Wymóg stosowania w studniach betonowych wkładek zabezpieczających przed ściekami chemicznymi z polipropylenu lub GRP dotyczy tylko studni kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 2:

Czy osoba pełniąca funkcję Kierownika Kontraktu może pełnić jednocześnie funkcję kierownika budowy w specjalności instalacyjnej?

Odpowiedź:

Tak. Osoba pełniąca funkcję Kierownika Kontraktu może pełnić jednocześnie funkcję kierownika budowy w specjalności instalacyjnej.

Pytanie 3:

Ile tablic POIS należy wycenić?

Odpowiedź:

Należy wycenić jedną tablicę informacyjną i jedną tablicę pamiątkową.

Tablice mają być wykonane zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* oraz zgodnie z *Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (część III)*.

Przewodniczący Zarządu
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
mgr inż. Waldemar Włodarczyk

