



Złocieniec, dnia 17.11.2017 r.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
tel. 363 30 55, fax. 363 30 50
www.pojezierzedrawskie.com.pl

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 604365-N-2017 z dnia 02.11.2017 r.

W dniu 16.11.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie związane z postępowaniem:

Pytanie:

„W związku z udziałem w przetargu pn. Natura - Część III zad nr 5 proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z opisem do projektu pkt. 5.2 "odnogi boczne przy długości do 2m zakończyć korkiem kanalizacyjnym DN160, natomiast przy długości powyżej 2,0m na zakończeniu kanału DN160 stosować studnie kanalizacyjne systemowe PVC o średnicy 315". Zgodnie z warunkami technicznymi wystawionymi przez ZWiK w Drawsku Pomorskim pkt. 1 ppkt. b "do każdej nieruchomości zaprojektować kanalizację boczną - do granicy nieruchomości, którą należy zakończyć studnią systemową PVC o średnicy 315". Proszę o jednoznaczną informację, czym należy zakończyć odnogi kanalizacyjne.

Odpowiedź:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem do projektu budowlanego (punkt 6.2 odnogi boczne sieci kanalizacji sanitarnej)

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć