



ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
KPP 2530299373, REGON 142068787

Złocieniec, dnia 20.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:
Biuletynie Zamówień Publicznych nr 604365-N-2017 z dnia 02.11.2017 r.

W dniu 17.11.2017 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania związane z postępowaniem:

Pytanie 1:

„W związku z udziałem w przetargu pn. Natura - Część III zad nr 5 proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać odgałęzienia k29 - k95 fi160 o łącznej długości 308,7m. Zgodnie z projektem długość wyznaczonych odgałęzień wynosi 276,3m. Proszę również o sprecyzowanie, czy studnie DN1000 należy wykonać jako betonowe, czy żelbetowe.”

Odpowiedź:

- a) w etapie II należy wykonać odgałęzienia od nr 24 do nr 93 i nr 99 o długości 264,6 mb (rys. nr 15, rys. nr16, rys. nr 17, rys. nr 18, rys. nr 19),
- b) zgodnie z zapisami projektu budowlanego opis techniczny punkt 6.1 str. 12 i zapisem STWiOR str. 13 punkt 2. studnie Ø1000 należy wykonać jako żelbetowe,



Pytanie 2:

„W związku z udziałem w przetargu pn. Natura - Część III zad nr 5 proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć wodociągową od W120 - W170 do W159, od W163 do W164, od W186 do W188 o długości 85,5m, natomiast w projekcie długość tych odcinków wynosi łącznie 173,25m”

Odpowiedź:

Odcinek sieci wodociągowej należy skalkulować o długości 173,25 podanej w profilu rys. nr 10, wykonywany jako wydatek poza projektem odcinek o długości 87,75 mb. Natomiast odcinek 85,5 mb wykonany w projekcie dofinansowanym przez POIS. Ponadto należy skalkulować wykonanie hydrantów H_n6 i H_n7 (w projekcie) oraz jako wydatek poza projektem hydranty H_n3, H_n4, H_n8, H_n9.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 28.11.2017 r. na godz. 10⁰⁰, oraz termin otwarcia ofert na dzień 28.11.2017 r. na godz. 10³⁰.

Zamawiający jednocześnie dokonał zmian w SIWZ w pkt. 4.2.3, w pkt. 14.7, w pkt. 15.1.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr inż. Andrzej Łopuś