



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Złocieniec, dnia 05 kwietnia 2018r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane pn. „Natura”, dla zadania Nr 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek”, zadania Nr 7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach, Okrzei, Stary Rynek w Złocieniu”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 533087-N-2018 z dnia 21.03.2018r.

Pytanie:

Czy budowana przepompownia ścieków PS1 ma być wpięta do systemu monitoringu i wizualizacji działającego w ZGK w Czaplinku?

Odpowiedź:

Tak, ma być wpięta do systemu monitoringu i wizualizacji działającego w ZGK w Czaplinku. Zamawiający załącza na stronie internetowej parametry funkcjonalno – użytkowe funkcjonującego systemu monitoringu w ZGK w Czaplinku.

Pytanie:

Firma prosi o dołączenie przedmiaru dla zad nr 7 (brak na stronie), jeżeli jest taka możliwość, to w wersji edytowalnej oraz dołączenie przedmiarów w wersji edytowalnej dla zad. nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił przedmiar robót: dla zlewni III Okrzei, zlewni VIII Zaulek Orzeszkowej, zlewni IX Centrum w wersji pdf. Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej dla zad nr 1 i zad nr 7. Z przedmiaru zlewni VIII Zaulek Orzeszkowa nie należy korzystać, ponieważ nie jest to zakres niniejszego postępowania. Zamawiający przypomina, że z powodu zastosowania w umowie wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar robót nie jest dokumentem obowiązującym opisującym przedmiot zamówienia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
mgr inż. Waldemar Włodarczyk