



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Złocieniec, dnia 09 kwietnia 2018r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane pn. „Natura”, dla zadania Nr 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek”, zadania Nr 7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach, Okrzei, Stary Rynek w Złocińcu”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 533087-N-2018 z dnia 21.03.2018r.

Pytanie:

Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie:

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia długość przyłączy dn 160mm - 182,16m natomiast według obliczeń wykonawcy (profil nr 3) długość przyłączy wynosi około 198 m,
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia długość przyłączy dn 160 mm – niekwalifikowalnych wynosi 109,11 m, według obliczeń wykonawcy (profil nr 3) długość przyłączy wynosi około 198 m.

Odpowiedź:

Projektant i kosztorysant uznali, że przyłączami są odcinki kanalizacji dn 160 mm biegnące od studni na sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do włączenia się do istniejących budynków lub innych obiektów. Natomiast POIS przyjął inne rozgraniczenie kwalifikowalności kanalizacji sanitarnej. Mianowicie częścią kwalifikowalną przyłącza sanitarnego jest odcinek do pierwszej studni na działce poza pasem drogowym zwany w opisie przedmiotu zamówienia odgałęzieniem. Pozostałe odcinki przyłączy sanitarnych zostały nazwane w opisie przedmiotu zamówienia jako przyłącza niekwalifikowalne.

Pytanie:

Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie.

- dlaczego w przedmiarze element 2.2 poz. 55 (przyłącza) ujęto odcinek sieci PCV 200 mm - 122,67 m skoro z opisem przedmiotu zamówienia ten odcinek powinien być ujęty w elemencie 1.2 (sieć).

Odpowiedź:

Zamawiający odcinek kanalizacji sanitarnej od S3 do S3.4 w opisie przedmiotu zamówienia ujął jako sieć sanitarną biegnącą w pasie drogowym, a nie jako przyłącze.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuś