



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Złocieniec, dnia 09 kwietnia 2018r.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
tel. 5330290373, REGON 32068785

ZAWIADOMIENIE

zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane pn. „Natura”, dla zadania Nr 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu do miejscowości Kołomąt w gminie Czaplinek”, zadania Nr 7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach, Okrzei, Stary Rynek w Złocińcu”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 533087-N-2018 z dnia 21.03.2018r.

Pytanie:

Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie.

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia długość sieci wodociągowej PE125 jest około 596.1 m natomiast z długości wskazanych odcinków powinno być o 78,51 m więcej, odcinek PW40.20 do PW 40.18 brak tej długości w przedmiarze.

Odpowiedź:

Na rys. nr 9 profile podano długość odcinka PW40.18 do PW40.48 – 596,10m. jest to długość podana w opisie przedmiotu zamówienia jak i długość wynikająca z przedmiaru robót poz. 22 i poz. 25 (razem 596,11 m).

Pytanie:

Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie.

- proszę o potwierdzenie, że odcinek sieci PE125 L=12,32 m i odcinek PE32 L=33,18 m należy wydzielić w kosztorysie zakres Wojewody Zachodniopomorskiego.

Odpowiedź:

Cała sieć wodociągowa z przyłączami jest realizowana poza projektem. Wymienione w pytaniu odcinki nie należy wydzielać w kosztorysie ofertowym wodociągu.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuś

