

KARTA DANYCH NR 022	
Nazwa obiektu:	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,
Urządzenie/instalacja:	Przekrycie/Reaktor biologiczny + komory predenitryfikacji
Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:	Strona: 100 rozdział 7.9.12
Parametry techniczne oferowanego urządzenia	
Producent*:	
Marka*:	
Typ urządzenia/instalacji*:	
Model*:	
Cena jednostkowa brutto urządzenia/ instalacji [PLN]:	
Ilość sztuk:	
Obiekty referencyjne z oferowanym urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych (podać minimum dwa obiekty ref.)**:	
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:	Dane oferowanego urządzenia*
Przykrycie dachowe z segmentów korytkowych	Tak/nie
Uszczelki EPDM	Tak/nie
6 włączów technologicznych 1100x600 mm	Tak/nie
2 włązy technologiczne 600x600 mm	Tak/nie
2 włązy technologiczne 220x600 mm	Tak/nie
Materiał konstrukcyjny – laminat żywiczno-szkłany	Tak/nie
Wewnętrzna warstwa laminatu chemoodporna	Tak/nie
Artykuły śrubowe – stal nierdzewna A4	Stal
Kółki rozporowe plastikowe z kotwami nierdzewnymi ze stali A4	Stal
HDT wg ISO 75/A – nie mniej niż 90°C,	Tak/nie
wydłużalność względna przy zrywaniu – nie mniej niż 2%.	Tak/nie
moduł Younga przy rozciąganiu – nie mniej niż 3500 MPa,	Tak/nie
wytrzymałość na zginanie – nie mniej niż 110 MPa,	Tak/nie
wytrzymałość na rozciąganie – nie mniej niż 55 MPa,	Tak/nie
klasyfikacja w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny – BROOF (t1) (wg ENV 1187:2002 i PN-EN 13501-5: 2006) oraz nierozprzestrzeniający ognia (wg instrukcji ITB 401/2004).	Tak/nie
Przykrycia projektowane są na następujące obciążenia: obciążenie stałe – obciążenie ciężarem własnym, - obciążenie śniegiem wg obowiązującej normy PN-80/B-02010 Az1, - obciążenie wiatrem wg obowiązującej normy PN-77/B-02011, - obciążenia zmienne w całości długotrwałe – siła podciśnienia wynosząca nie więcej niż 30 mm H2O. - obciążenie siłą skupioną 1,2 kN przyłożoną w dowolnym miejscu przykrycia na powierzchni 0,2 x 0,2 m jako odpowiednika ciężaru pracownika obsługi poruszającego się po przykryciu.	Tak/nie
Wytrzymałość konstrukcji przekrycia zgodnie z normami: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008.	Tak/nie
Połączenia poszczególnych elementów przykrycia oraz kotwienie do konstrukcji zbiornika – stal nierdzewna klasy A4.	Tak/nie
Uszczelki pomiędzy elementami przykrycia i konstrukcją betonową – guma EPDM odporna na działanie skroplin i związków występujących pod przykryciem,	Tak/nie
Standard wykonania zgodnie z Aprobata Techniczną ITB AT-15-9468/2015	Tak/nie

*- wypełnia Wykonawca.

** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość:

Data:.....

.....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)