

KARTA DANYCH NR 06_2	
Nazwa obiektu:	Oczyszczalnia ścieków w Złocińcu,
Urządzenie:	Zastawki kanałowe do instalacji kanalizacyjnych za kratą taśmową – 2 szt. – Budynek Mechanicznego Oczyszczania Ścieków
Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:	Strona 26, liczba 7.2.5
Parametry techniczne oferowanego urządzenia	
Producent*:	
Marka*:	
Typ urządzenia*:	
Model*:	
Obiekty referencyjne z zamontowanym urzadz. *:	
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:	Dane oferowanego urządzenia*
– zabudowa: wg normy DIN 28600 – PN-EN545;	Tak/nie
– Obustronnie szczelna wysokości płyty wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm3/s]);	Tak/nie
– Zastawka jest przeznaczona do pracy zamknij / otwórz bez dławienia przepływu;	Tak/nie
– Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych ze stali 1.4571, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej;	Tak/nie
– Doszczelnienie poprzez dociskowe klipy najazdowe;	
– Szczelność: do 6 m słupa wody obustronnie;	Tak/nie
– Prowadzenie płyty bezpośrednio, po przystosowanej do tego, elastomerowej uszczelce wykonanej z odpornego na promieniowanie UV elastomeru EPDM;	Tak/nie
– Uszczelnienie obwodowe wymienne; mocowane wyłącznie do płyty (zawierała) zasuw;	Tak/nie
– Płyta zawierała powinna być jednorodna, ze wzmocnieniami - skośne krzyżowe wzmocnienia płyty;	Tak/nie
– Zastawki powinny zapewniać gładki przebieg dna;	Tak/nie
– Wymagana analiza naprężeń statycznych metodą elementów skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;	Tak/nie
– Testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą, możliwość obecności przedstawiciela inwestora podczas testów na stanowisku kontrolnym przed odbiorem);	Tak/nie
– Nakrętka wrzeczona wykonana z brązu odpornego na ścieki , z gwintem samooczyszczającym się;	
– Zastawka wyposażona musi być w skrobak usuwający z płyty zabrudzenia;	
– Napęd za pomocą klucza obsługowego lub kółka ręcznego oraz możliwość montażu napędu elektrycznego;	Tak/nie
– Dostarczona w stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego montażu na ścianie.	Tak/nie
– Armatura w tym zasuw nożowe, klinowe, przepustnice, zastawki kanałowe, zasuw wrzeczowe razem z płytami redukcyjno - montażowymi, kłapy i zawory zwrotne, wstawki montażowe muszą pochodzić od jednego Producenta	Tak/nie

*- wypełnia Wykonawca.

Miejscowość:

Data:.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)