



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Złocieniec, dnia 15.06.2018r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczone na stronie internetowej www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: roboty budowlane pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocińcu- Wodnik” postępowanie nr ZP.271.1.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr ogłoszenia: 2018/S 082-183109 z dnia 27.04.2018r.

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym tom III technologia pkt. 7.19.1 dla wymaganej wymiany powietrza 20000 m³/h przyjęto dwa urządzenia do dezodoryzacji. Proszę o sprecyzowanie czy w KARCIE DANYCH nr 056 parametr podany w tabeli "Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia" wymiana powietrza min. 20000 m³/h dotyczy dwóch urządzeń, pozostałe wymienione parametry poza "moc wentylatora" odpowiadają charakterystyce pojedynczego urządzenia. Proszę o weryfikację mocy wentylatora; urządzenie to wg projektu wykonawczego powinno mieć wentylator o mocy 11 kW. Powyższa charakterystyka nie zgadza się z opisem w KARCIE DANYCH nr 56, które ma moc wentylatora 5,5 kW. Proszę o zmianę.

Odpowiedź: W Karcie Danych nr 056 powinny być parametry filtra:

- Wymiana powietrza min. 20000 m³/h
- Ilość sorbentu min. 11 m³
- Moc wentylatora 11 kW

Zamawiający zmienił zapisy karty danych nr 056

Pytanie nr 2

Zapisy w projekcie wykonawczym tom III technologia pkt. 7.19.1 przywołane w KARCIE DANYCH nr 011 nie dotyczą dezodoryzacji dla obiektu Osadnik wstępny.

Zgodnie z zapisami w projekcie budowlanym tom III technologia pkt. 7.18 określono dla osadnika wstępnego wymaganą wymianę powietrza 1000 m³/h. W KARCIE DANYCH nr 011 tabela "Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia" precyzuje parametr "Wymiana powietrza min. 100 m³/h". W związku z występującymi rozbieżnościami w SIWZ proszę o weryfikację i zmianę wymaganej "Wymiany powietrza" dla obiektu Osadnik wstępny.

Odpowiedź: W Karcie Danych nr 011 powinny być następujące parametry:

- Wymiana powietrza min. 1000 m³/h.

Zamawiający zmienił zapisy karty danych nr 011

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie parametrów technicznych wymienionych w KARCIE



**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko**

DANYCH nr 014. Brak jest danych dotyczących urządzenia "Przekrycie/Komora rozdziału KR-1; przywołany projekt wykonawczy str. 33, rozdział 7.5 nie dotyczy tego urządzenia.

Odpowiedź: Tak. Parametry techniczne wymienione w Karcie Danych nr 014 są prawidłowe i dotyczą przekrycia obiektu komory rozdziału. Dopuszcza się inne wymiary włączów technologicznych.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

Measure Authorising Officer

Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

inż. Roman Matuszak

KARTA DANYCH NR 56a	
Nazwa obiektu:	Oczyszczalnia ścieków w Złocięncu,
Urządzenie/instalacja:	Dezodoryzacja/Budynek C - 2 szt.
Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:	Strona 98, rozdział 7.19.1 – filtr dezodoryzacyjny
Parametry techniczne oferowanego urządzenia	
Producent*:	
Marka*:	
Typ urządzenia/instalacji*:	
Model*:	
Cena jednostkowa brutto urządzenia/ instalacji [PLN]:	
Ilość sztuk:	
Obiekty referencyjne z oferowanym urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych (podać minimum dwa obiekty ref.)**:	
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:	Dane oferowanego urządzenia*
Wymiana powietrza min. 20000 m3/h	 m3/h
Kontener wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego	Tak/nie
Złoże sorpcyjne na węglu aktywnym	Tak/nie
Ilość sorbentu min. 11 m3	m3
Moc wentylatora 11 kW	 kW
czujniki H2S z układem odczytu stężenia on-line	Tak/nie
czujniki temperatury i ciśnienia	Tak/nie
sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym	Tak/nie
przetwornica częstotliwości do regulacji wydajności systemu	Tak/nie
czujniki CO z układem powiadamiania	Tak/nie
Szerokość: maks. 2300 mm	 mm
Długość: maks. 5900mm	mm

*- wypełnia Wykonawca.

** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksplotatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość:

Data:.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

KARTA DANYCH NR 011a

Nazwa obiektu:	Oczyszczalnia ścieków w Złocięcu,
Urządzenie/instalacja:	Dezodoryzacja/Osadnik wstępny
Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:	Strona 98 rozdział 7.19.1 - filtr dezodoryzacyjny

Parametry techniczne oferowanego urządzenia

Producent*:	
Marka*:	
Typ urządzenia/instalacji*:	
Model*:	
Cena jednostkowa brutto urządzenia/ instalacji [PLN]:	
Ilość sztuk:	
Obiekty referencyjne z oferowanym urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych (podać minimum dwa obiekty ref.)**:	

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:	Dane oferowanego urządzenia*
Wymiana powietrza min. 1000 m3/h	 m3/h
Kontener wykonany ze stali AISI304L	Stal
Złoże sorpcyjne na węglu aktywnym	Tak/nie
Ilość sorbentu min. 1,1 m3	m3
Moc wentylatora 2,2 kW	 kW
czujniki H2S z układem odczytu stężenia on-line	Tak/nie
czujniki temperatury i ciśnienia	Tak/nie
sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym	Tak/nie
przetwornica częstotliwości do regulacji wydajności systemu	Tak/nie
czujniki CO z układem powiadamiania	Tak/nie
Szerokość: maks. 1200 mm	 mm
Długość: maks. 1500 mm	mm

*- wypełnia Wykonawca.

** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksplotatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość:

Data:.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)