

KARTA DANYCH NR 023a	
Nazwa obiektu:	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,
Urządzenie/instalacja:	Przetwornik do pomiaru pH Elektroda pH ,
Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:	Strona 116 liczba 7.22
Parametry techniczne oferowanego urządzenia	
Producent*:	
Marka*:	
Typ urządzenia/instalacji*:	
Model*:	
Obiekty referencyjne z oferowanym urządzeniem/instalacją na oczyszczalni ścieków komunalnych (podać minimum dwa obiekty ref.)**:	
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:	Dane oferowanego urządzenia*
Cyfrowa sonda dyferencyjna do pomiaru pH	Tak/nie
Metoda pomiaru elektrochemiczna lub potencjometryczna	Tak/nie
Układ składający się z 3 elektrod (pomiarowa, odniesienia, uziemiająca) lub kombinowanej elektrody szklanej	Tak/nie
Zintegrowany czujnik temperatury	Tak/nie
Zakres pomiarowy 0 – 14 pH	 pH
Wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej	Tak/nie
Przewód 10 m	 m
Menu w języku polskim	Tak/nie
Armatura ze stali nierdzewnej	Tak/nie
Stopień ochrony IP 68	Tak/nie
Dostosowanie do podglądu wizualizacji - transmisja	Tak/nie

*- wypełnia Wykonawca.

** - wykonawca przedstawia w ofercie, jako załącznik do karty danych, oświadczenia eksploatatorów urządzeń/instalacji, potwierdzające, że urządzenie/instalacja wskazanego w niniejszej karcie producenta, pracuje od ponad roku.

Miejscowość:

Data:.....

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)