

KARTA DANYCH NR 05a

Nazwa obiektu:	Oczyszczalnia ścieków w Złocieńcu,
Urządzenie:	Zastawka kanałowa przed kratą taśmową – 2 szt. za kratą taśmową 2 szt. Budynek Mechanicznego Oczyszczania Ścieków
Nr strony i l.p. z projektu wykonawczego, (tom III – technologia) dot. danego urządzenia:	Strona 26,27, rozdział 7.2.6
Parametry techniczne oferowanego urządzenia	
Producent*:	
Marka*:	
Typ urządzenia*:	
Model*:	
Cena jednostkowa brutto urządzenia/ instalacji [PLN]:	
Ilość sztuk:	
Obiekty referencyjne z zamontowanym urządz.*:	
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia:	Dane oferowanego urządzenia*
- zabudowa: wg normy DIN 28600 – PN-EN545;	Tak/nie
- Obustronnie szczelna wysokości płyty wg PN-EN 12266-2, klasa szczelności C, tabela A.5 (max nieszczelność 0,03 X DN [mm3/s]);	Tak/nie
- Zastawka jest przeznaczona do pracy zamknij / otwórz bez dławienia przepływu;	Tak/nie
- Wykonanie całkowicie z materiałów nierdzewnych ze stali 1.4571, elementy ze stali nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą całościowej pasywacji galwanicznej;	Tak/nie
- Doszczelnienie poprzez dociskowe kliny najazdowe;	Tak/nie
- Szczelność: do 6 m słupa wody obustronnie;	Tak/nie
- Prowadzenie płyty bezpośrednio, po przystosowanej do tego, elastomerowej uszczelce wykonanej z odpornego na promieniowanie UV elastomeru EPDM;	Tak/nie
- Uszczelnienie obwodowe wymienne; mocowane wyłącznie do płyty (zawieradła) zasuw;	Tak/nie
- Płyta zawieradła powinna być jednorodna, ze wzmocnieniami - skośne krzyżowe wzmocnienia płyty;	Tak/nie
- Zastawki powinny zapewniać gładki przebieg dna;	Tak/nie
- Wymagana analiza naprężeń statycznych metodą elementów skończonych – załączyć wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;	Tak/nie
- Testowane ciśnieniowo w fabryce przed wysyłką (protokół z testu dostarczony wraz z dostawą, możliwość obecności przedstawiciela inwestora podczas testów na stanowisku kontrolnym przed odbiorem);	Tak/nie
- Nakrętka wrzeczona wykonana z brązu odpornego na ścieki , z gwintem samooczyszczającym się;	Tak/nie
- Zastawka wyposażona musi być w skrobak usuwający z płyty zabrudzenia;	Tak/nie
- Napęd za pomocą klucza obsługowego lub kółka ręcznego oraz możliwość montażu napędu elektrycznego;	Tak/nie
- Dostarczona w stanie zmontowanym, gotowa do natychmiastowego montażu na ścianie.	Tak/nie
- Armatura w tym zasuw nożowe, klinowe, przepustnice, zastawki kanałowe, zasuw wrzeczonowe razem z płytami redukcyjno - montażowymi, klapy i zawory zwrotne, wstawki montażowe muszą pochodzić od jednego Producenta	Tak/nie

*- wypełnia Wykonawca.

Miejscowość:

Data:.....

.....

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)