



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 232009372, REGON 32087703

Złocieniec, dnia 13.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE II

zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocińcu – Wodnik”.
Znak postępowania ZP.271.1.2018**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr ogłoszenia: 2018/S 082-183109 z dnia 27.04.2018 r.

W dniu 11.07.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania drogą elektroniczną dotyczące
prowadzonego postępowania:

Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową i kierując się wytycznymi z Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, a także konieczności potwierdzenia w załączniku nr 14 – wykaz urządzeń
kluczowych – propozycji rozwiązań i urządzeń o parametrach nie gorszych niż parametry określone w
dokumentacji. Prosimy o uwzględnienie poniższych pytań:

Pytanie nr 1:

1. Ze względu na rozbieżność w tytule karty 28a mówiącej o analizatorze kolorymetrycznym - w
samym opisie pojawia się pytanie o metodę opartą o elektrodę gazową, która nie spełnia obecnie
obowiązujących norm laboratoryjnych. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dopuszczającą metodę
kolorymetryczną (tytułową), jako rozwiązanie wiodące bądź alternatywne.

Uzasadnienie: Metoda charakteryzująca się niższymi kosztami rocznej eksploatacji, jest jednocześnie
metodą o wyższej dokładności pomiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawione zmiany.





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Pytanie nr 2:

2. Zwracamy się z pytaniem odnośnie karty 28a. pkt. „demontowalny panel operatorski”

Prosimy o zmianę na :

„każdy przetwornik powinien być wyposażony we własny wskaźnik lokalny z możliwością konfiguracji lokalnej”

Uzasadnienie: Istniejący zapis daje możliwość zastosowania przetworników pomiarowych bez możliwości kalibracji czy bieżącej obsługi bez posiadania zewnętrznego, kosztownego konfiguratora/wskaźnika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawione zmiany

Pytanie nr 3:

3. Pytanie odnośnie karty 28a:

„klimatyzowana jednostka sterująca w obudowie ze stali nierdzewnej, pozwalająca zabudować urządzenie bezpośrednio na obiekcie”

Prosimy o zmianę na:

„Ze względu na obsługowość urządzenia należy je zabudować w pomieszczeniu bądź kontenerze o wymiarach zapewniających swobodną i bezpieczną obsługę urządzenia przez Zamawiającego, niezależnie od warunków atmosferycznych.”

Uzasadnienie: Urządzenia analityczne są rozwiązaniami wymagającymi bieżącej opieki eksploatacyjnej. Zabudowa tak wymagającego i kosztownego rozwiązania bezpośrednio na obiekcie z jednej strony nie zapewnia jego bezpiecznej eksploatacji, a z drugiej strony osoby odpowiedzialne za eksploatację są zobligowani do wykonywania koniecznych prac i czynności serwisowych niezależnie od warunków atmosferycznych. Zabudowa w kontenerze czy istniejącej



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

zabudowie zapewni bezpieczną i komfortową pracę zarówno Zamawiającego jak i samego urzędnika.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawione zmiany.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2650109373, REGON 330807074

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
inż. Roman Matuszak