

Ogłoszenie nr 500181021-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego: Uszczelnienie przerw dylatacyjnych na obiekcie nr 5 (zbiornik retencyjny wód deszczowych – awaryjny osadnik wtórny) i 6 (reaktor biologiczny) modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 569556-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500130949-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32068787400000, ul. ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 36 33 055, e-mail zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl, faks 94 36 33 050.
Adres strony internetowej (url): www.pojezierzedrawskie.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Związek gmin

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Uszczelnienie przerw dylatacyjnych na obiekcie nr 5 (zbiornik retencyjny wód deszczowych – awaryjny osadnik wtórny) i 6 (reaktor biologiczny) modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlanych polegających na uszczelnieniu przerw dylatacyjnych na obiekcie nr 5 (zbiornik retencyjny wód deszczowych – awaryjny osadnik wtórny) i 6 (reaktor biologiczny) modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Uszczelnienie dylatacji należy wykonać w oparciu o technologie kompozytowe na

bazie żywic epoksydowych. Powierzchnię betonową zbiornika o szerokości 1 m z każdej strony dylatacji należy poddać obróbce strumieniowo – ściernej. Następnie powierzchnie betonową wysuszyć i tak przygotowaną zaimpregnować kompozytem epoksydowym. Uzupełnić ubytki w betonie, wykonać wymurówkę (szpachlowanie powierzchni) kompozytem epoksydowym. Zamontować konstrukcję stalową służącą do mocowania kompensatora. Zamontować kompensator gumowy o szerokości 1 m (0,5 m po każdej stronie dylatacji) Wymagania dla kompensatora: kompensator wykonać z gumy EPDM odpornej na ścieki miejskie, kompensator odporny na ciśnienie min. 0,3 MPa, zakres przemieszczania poprzecznego +/- 30 mm. Czas realizacji od opróżnienia zbiorników: sierpień, wrzesień 2018r. Ogólna długość dylatacji wynosi 58,0 mb: Obiekt nr 6 - ściany 5 x 5,5 m = 27,5 mb. - dno 2 x 4,0 m = 8,0 mb. Obiekt nr 5 – ściany 3 x 5,5 m = 16,5 mb. - dno 1 x 6,0 = 6,0 mb.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45320000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 112000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: KRAJ SP. Z O.O.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Czajki 1/2

Kod pocztowy: 40-534

Miejscowość: Katowice

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 137760.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 137760.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 137760.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.