

Szczecin, dnia 14 lipca 2000r.

OSR – GGW – 7441/7/2000

DECYZJA

Na podstawie art.45 ust.1 ustawy, z dnia 4 lutego 1994r., - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z 1994r.), z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 106/96, poz.496 ; Dz.U. Nr 88/97, poz.554 ; Dz.U. Nr 111/97, poz.726 ; Dz.U. Nr 133/97, poz.885 i Dz. U. Nr 106/98, poz. 668) i §4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 24 grudnia 1998r., w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego oraz art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz.U. Nr 9, poz.26 z 1980r.) z późniejszymi zmianami, po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego w dniu 21.06.2000r. przez Zarząd Miasta i Gminy Resko,

z a t w i e r d z a m :

dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w RESKU przy ul. Mickiewicza, zawierającą ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w skład którego wchodzi dwie studnie Nr1 i Nr 2; według stanu na dzień 27.04.2000r., w wysokości:

wydajność $Q = 58 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 6,0 - 8,6 \text{ m}$

Eksploatację studni należy prowadzić przy następujących parametrach:

⇒ dla studni Nr 1: $Q_e = 23 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S_e = 8,6 \text{ m}$

⇒ dla studni Nr 2: $Q_e = 35,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S_e = 6,0 \text{ m}$

Jednocześnie uchylam decyzje:

1. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Szczecinie z dnia 9. 09.1971r., znak: GWOP – 423/54/71, zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia w wysokości $Q = 105,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 15,0 \text{ m}$.
2. Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 16.12.1983r.,
znak: OGW – 10/ 8530–2/36/83, zatwierdzającą wydajność eksploatacyjną studni Nr 2 ujęcia , w wysokości $Q = 63,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 7,6 \text{ m}$.


Uzasadnienie:

Decyzję niniejszą wydano na podstawie przepisów wymienionych we wstępie oraz przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej zawierającej ustalenie aktualnych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

Uwzględniając stwierdzoną zmianę parametrów eksploatacyjnych studni wchodzących w skład ujęcia, uchylono wydane wcześniej decyzje dotyczące zasobów eksploatacyjnych ujęcia i wydajności eksploatacyjnej studni Nr 2.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego


mgr Seweryn Zdan
Główny Geolog Wojewódzki

Decyzje Nr OSR – GGW – 7441/7/2000 otrzymują:

1. Zarząd Miasta i Gminy w Resku
Urząd Miasta i Gminy
Ul. Rynek 1
73-310 Resko + 1 egzemplarz dokumentacji
- ② a/a – OSR – GGW + 2 egzemplarze dokumentacji

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe
w Gryficach
Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Ochrony Środowiska
i Polityki Rolnej

mgr Zofia Olszewska

