


WOŚ.6341.36.2014.BK



Łobez, dnia 22 sierpnia 2014r.

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 1, art. 127 ust. 1, ust. 2, art. 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tj.: Dz.U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Wodociągi Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Resku, z dnia 02.07.2014r.,

orzekam:

1. Udzielić spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Resku, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego składającego się z dwóch studni (studnia nr 1 i nr 2) w miejscowości **Resko**, (działka o nr ewid. 281/1 obręb miasta Resko), dla potrzeb wodociągu zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Resko i okolicznych wsi, przy zachowaniu następujących warunków:
 - 1.1. Ilość pobieranej wody z ujęcia:
 - a) $Q_{sr.d} = 520 \text{ m}^3/\text{d}$,
 - b) $Q_{max.h} = 35 \text{ m}^3/\text{h}$,
 - c) $Q_{maxr} = 189\,800 \text{ m}^3/\text{rok}$.
 - 1.2. Miejscem pobierania próbek wody surowej do badań analitycznych, na stacji wodociągowej są przewody studni nr 1 studni nr 2 przed wlotem wody do aeratorów.
 - 1.3. Do pomiaru ilości pobieranej wody ze studni nr 1 i studni nr 2, służyć wodomierze śrubowe MZ 150 zamontowane na przewodach tłoczących wodę surową z poszczególnych studni do zespołu filtrów ciśnieniowych. Zainstalowany został również wodomierz MZ 150 na przewodzie wody uzdatnionej (po filtrach) służący do pomiaru całkowitej ilości wody uzdatnionej przetłaczanej do sieci wodociągowej.
 - 1.4. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności, bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia oraz warunki korzystania z wód w tych sytuacjach.
 - 1.4.1 W przypadku rozruchu po wymianie bądź modernizacji poszczególnych urządzeń, należy postępować zgodnie z procedurami i instrukcją eksploatacji obiektu oraz dokumentacją techniczną urządzeń.

1.4.2 W przypadku zatrzymania działalności lub awarii należy:

- a) zlokalizować miejsce awarii i doprowadzić do stanu pierwotnego,
- b) odnotować zaistniałe zdarzenie w książce eksploatacji ujęcia,
- c) w przypadku awarii pompy, w trybie niezwłocznym należy dokonać jej wymiany, a w czasie awarii pompy wodociąg zasilić ze studni zamiennej,
- d) w przypadku braku zasilania energetycznego ciągłość pracy stacji wodociągowej należy utrzymać za pomocą agregatu prądotwórczego.

1.4.3 W przypadku awarii urządzeń rejestrujących ilość pobieranej wody:

- a) należy je niezwłocznie naprawić lub wymienić, odnotowując ten fakt w trwałym rejestrze ilości pobieranej wody z podaniem czasu pracy urządzeń służących do poboru wody bez wodomierza,
- b) do rozliczeń należy przyjąć średnie wielkości z okresu poprzedzającego awarię.

2.3. Zobowiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Resku, do:

2.3.1 Wykonywania analiz jakości wody pobieranej ze studni nr 1 i nr 2 (w stanie pierwotnym) w zakresie: barwy, mętności, zapachu, przewodności, stężenia jonów wodoru (pH), jonu amonowego, azotanów, azotynów, żelaza, manganu, chlorków, siarczanów, zawiesiny ogólnej oraz bakterii z grupy coli i Escherichia coli, **z częstotliwością raz w roku.**

2.3.2 Prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody statycznego (bez pompowania) i dynamicznego (w trakcie pompowania) w studni nr 1 i studni nr 2 **z częstotliwością raz w roku** oraz odnotowywanie ich w trwałym rejestrze.

2.3.3 Prowadzenia na podstawie odczytów z wodomierzy pomiarów ilości pobieranej wody ze studni nr 1 i studni nr 2 oraz rejestrowania ich w trwałym rejestrze, **z częstotliwością raz w miesiącu.**

2.3.4 Każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o wszelkich zmianach wprowadzanych w trakcie poboru wody podziemnej.

3. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych jest ważne do dnia 22 czerwca 2034r.

4. Uczynić autora operatu wodnoprawnego odpowiedzialnym za treść i obliczenia w nim zawarte.

5. Uczynić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. z siedzibą w Resku, odpowiedzialną za ewentualne szkody wynikłe z wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

6. Decyzja niniejsza oraz operat wodnoprawny muszą znajdować się u użytkownika i być dostępne organom kontroli.

7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Dnia 02.07.2014r. do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łobzie, wpłynął wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego, składającego się z dwóch studni (studnia nr 1 i nr 2) w miejscowości Resko, (działka o nr ewid. 281/1 obręb miasta Resko).

Do wniosku w przedmiotowej sprawie dołączono:

- dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego pn.: „Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z ujęcia komunalnego w miejscowości Resko” opracowanego przez Pana Jacka Tuszyńskiego, wraz z wersją elektroniczną,
- dokumentację hydrogeologiczną sporządzoną dla przedmiotowych ujęć wód podziemnych,,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Z dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, wynika, że ujęcia wody (studnia nr 1 i nr 2) w miejscowości Resko, usytuowane na działce o nr ewid. 281/1 obręb miasta Resko, służą do dostarczania ludności wody w celach konsumpcyjnych. Z uwagi na to, że woda z ujęcia posiada ponadnormatywne zawartości żelaza i manganu konieczne jest jej uzdatnienie przed wtłoczeniem do sieci wodociągowej.

Wody popłuczne pochodzące z płukania filtrów w stacji wodociągowej odprowadzane są do kanalizacji miejskiej przy ul. olsztyńskiej i Kieleckiej w miejscowości Resko.

W skład ujęcia wchodzi dwie studnie::

- studnia nr 1 o wydajności 38,4 m³/h przy S = 13,86 m (współrzędne charakteryzujące położenie studni - N-53°46'09,81", E-15°24'49,99"), z wyposażeniem w postaci:
 - dwóch kolumn rur wiertniczych: Ø 406 mm do głębokości 30,5 m p.p.t. i 356 mm do głębokości 57,0 m p.p.t.,
 - rury nadfiltrkowej Ø 150 mm o długości 6,0 m,
 - części roboczej filtra OC Ø 150/240 mm o długości 8,0 m,
 - rury podfiltrkowej Ø 150 mm o długości 2,0 m,
 - uszczelnienia żwirowego fr. 0,8 ÷ 1,4 mm,
 - podsypki żwirowej,
- studnia nr 2 o wydajności 48,5 m³/h przy S = 7,74 m (współrzędne charakteryzujące położenie studni - N-53°46'10,85", E-15°24'48,78"), z wyposażeniem w postaci:
 - dwóch kolumn rur wiertniczych: Ø 406 mm do głębokości 32 m p.p.t. i 457 mm do głębokości 58,0 m p.p.t.,
 - rury nadfiltrkowej Ø 7/8" o długości 10,0 m,
 - części roboczej filtra siatkowego Ø 7/8" o długości 8,0 m,
 - rury podfiltrkowej Ø 150 mm o długości 2,9 m,
 - uszczelnienia żwirowego fr. 3,0 ÷ 5,5 mm,

- podsypki zwirowej.

Przedmiotowe studnie wykonane są z betonowych kręgów $\varnothing$ 1500 mm, ocieplonych styropianem, z włazami wejściowymi 600x600 mm umieszczonymi w żelbetowych płytach styropianowych. Wyposażenie obydwu studni jest identyczne i stanowi je:

- głowica studzienna z pokrywą zamykającą, wyniesioną ok. 40 cm ponad dno obudowy,
- rurociąg tłoczny $\varnothing$ 150 mm,
- rura piezometryczna $\varnothing$ 100 mm,
- drabinka zejściowa,
- kabel energetyczny ze skrzynką przełączeniową.

Ponadto, z przedłożonej dokumentacji wynika, że pobór wód ze studni nr 1, będzie miał miejsce w ramach zatwierdzonych decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 9.IX.1971r., znak: L.dz.GWOP-423/54/71, zasobów eksploatacyjnych w ilości: $Q = 105,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 15,0 \text{ m}$, w kategorii rozpoznania „B”.

Dla studni nr 2, w ramach w/w zasobów ujęcia, na podstawie aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej dla otworu nr 2, decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 16.12.1983r., znak: OGW-10/8530-2/36/83, zatwierdzono zasoby eksploatacyjne w ilości: $Q = 63,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 7,6 \text{ m}$, w kategorii rozpoznania „B”.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta Łobeski.

Pismem z dnia 15.07.2014r., wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków we wniosku. W dniu 21.07. 2014r., wnioskodawca uzupełnił wnioski. Mając powyższe na uwadze pismem z dnia 24.07.2014r., organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Jednocześnie, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W/w informacja umieszczona została, na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łobzie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Resko.

Zgodnie z art. 127 ust. 2 w/w ustawy - Prawo wodne, w niniejszym postępowaniu na prawach strony uczestniczyli: wnioskodawca, właściciel wody oraz władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu zamierzonego korzystania z wód.

Termin ważności niniejszego pozwolenia określono w oparciu o art. 127 ust. 2 ustawy - Prawo wodne, tj. na okres 20 lat.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366), użytkownik ujęcia ma obowiązek przekazywania właściwym organom wyników pomiarów ilości pobranej wody, w terminach określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 10 § 1 Kpa, umożliwiono stronom wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem niniejszej decyzji. Strony nie wniosły żadnych uwag i żądań.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Łobeskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

[Podpis]
Z up. STAROSTY
Michał Karłowicz
CZŁONEK ZARZĄDU
.....
/podpis/

Za wydanie pozwoleń wodnoprawnych wniesiono opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych 00/100) na podstawie części III ust. 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.). Opłatę skarbową wniesiono dnia 01.07.2014r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Łobzie (nr rachunku: 89937510382600483520000010).



Młodszy referent
Barbara Kluczyńska

Sporządziła: Barbara Kluczyńska, tel. 91 39 760 95;

Otrzymują:

1. Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 7
72-315 Resko
2. Nadleśnictwo Resko
ul. Chopina 12
72-315 Resko
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13 A
70-030 Szczecin

