

Drawsko Pomorskie dnia 23 grudnia 2015r.

OS.6341.71.2015.KJ

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 37 pkt 1, art.122 ust.1 pkt 1, art.123 ust.2, art.127 ust.1 i 2, art. 128 ust. 1, art. 131, art. 135 pkt 1, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm..)
- art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2013r. poz. 267ze zm.)
- wniosku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wierzychowie, ul. Szkolna 6,

STAROSTA DRAWSKI ORZĘKA

1. Udzielić dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą: ul. Szkolna 6, 78-530 Wierzychowo, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia opartego na studni wierconej, zlokalizowanej na działce 403/4 obręb Świerczyna, gmina Wierzychowo, na potrzeby wodociągu wiejskiego, w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Świerczyna, Wielboki, Otrzep w gminie Wierzychowo.

Okres prowadzenia poboru - cały rok.

Cel prowadzenia poboru – zaopatrzenie wodociągu wiejskiego.

Stratygrafia ujmowanych utworów wodonośnych - czwartorzęd.

Wielkość poboru:

$Q_{\max/h} = 25,00 \text{ m}^3/h$

$Q_{\text{śr/d}} = 141,72 \text{ m}^3/d$

$Q_{\max/\text{roczne}} = 51729,00 \text{ m}^3/r$

Ujęcie wody oparte jest na studni wierconej z 1975 r., o głębokości 48,5 m, wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 87,00 \text{ m}^3/h$, przy depresji 5,6 m zatwierdzonej decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie GT-VII-42/243/75/76 z dnia 26.02.1976 r.

Współrzędne Geograficzne ujęcia: N 53°26'30" E 16°15'25"

2. Wygasić z urzędu pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Drawskiego znak: OS.KF.6223-36/2002 z dnia 26.08.2002 r. z uwagi na fakt, iż upłynął okres na który było wydane.

3. Zobowiązuję użytkownika do:

- prowadzenia oszczędnej gospodarki wodnej, pobierając wodę w ilościach faktycznego zapotrzebowania i nie przekraczania ilości poboru wody określonego w sentencji decyzji,
- prowadzenia regularnych minimum dwa razy w roku obserwacji położenia lustra wody w studni tj. poziomu zwierciadła statycznego oraz zwierciadła dynamicznego,
- utrzymania ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w dobrym stanie sanitarnym, technicznym i eksploatacyjnym,
- przeprowadzenia wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych - badania poziomu stężenia substancji promieniotwórczych pod kątem występowania substancji promieniotwórczych i ich przekroczeń, w zakresie radonu, izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu,
- przeprowadzania kontrolnego monitoringu substancji promieniotwórczych - kolejnego pomiaru stężenia substancji promieniotwórczych w wodzie poddanej uzdatnianiu mającemu na celu obniżenie wartości parametrycznych substancji promieniotwórczych, wykonywany z częstotliwością 4 razy w roku,

a) W przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie

- przekracza granic wykrywalności określonych w części C załącznika nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), pomiar stężenia radonu, trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 wykonywać z częstotliwością co 5 lat.
- b) W przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 przekracza granice wykrywalności określone w części C załącznika nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznych określonych w części C oraz części D załącznika nr 3 do rozporządzenia, pomiar stężenia radonu, trytu oraz izotopów promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 należy wykonywać z częstotliwością co 2 lata.
 - c) W przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie izotopów radu: Ra-226 lub Ra-228 przekroczy wartość określoną w części D załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), należy dokonać dodatkowego pomiaru stężenia izotopów promieniotwórczych ołowiu Pb-210, polonu Po-210 oraz uranu: U-238 i U-234.
 - d) W przypadku gdy stężenie izotopów promieniotwórczych ołowiu Pb-210 lub polonu Po-210 lub uranu: U-238 i U-234 przekracza wartość określoną w części D załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), należy wykonywać pomiar stężenia tych izotopów promieniotwórczych z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
 - e) W przypadku gdy we wstępnym monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie trytu przekroczy wartość parametryczną określoną w części C załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), należy wykonać dodatkowo pomiar stężenia sztucznych nuklidów promieniotwórczych określonych w części D załącznika nr 3 do rozporządzenia.
 - f) W przypadku gdy stężenia sztucznych nuklidów promieniotwórczych określonych w części D załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), przekroczą wartość określoną w tym załączniku, należy wykonać pomiar stężenia tych nuklidów z częstotliwością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
 - g) W przypadku przekroczenia wartości parametrycznych któregośkolwiek z nuklidów wskazanych w części D załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), należy dokonać oszacowania dawki orientacyjnej zgodnie ze sposobem określonym w tym załączniku.
 - h) Prowadzenia badań wody z częstotliwością pobierania próbek wody określoną w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) oraz prowadzenia działań naprawczych w zależności od wartości parametrycznej stężenia radonu w wodzie określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
- przeprowadzania monitoringu kontrolnego, służącego dostarczaniu informacji o jakości wody oraz skuteczności jej uzdatniania, niezbędnego do oceny, czy dla parametrów wyszczególnionych w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.,

- poz. 1989) są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia, poprzez badanie wody z częstotliwością 4 razy w roku,
- przeprowadzania monitoringu przeglądowego, będącego rozszerzeniem monitoringu kontrolnego i służącego dostarczeniu informacji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) oraz spełnione parametry określone w lp. 2,4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia poprzez badanie wody z częstotliwością 1 raz w roku,
 - prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją ujęcia w tym notowania wskazania z odczytów wodomierza,
 - odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane eksploatacją obiektu,
 - zabezpieczenia ujęcia w zakresie niskich temperatur,
 - zabezpieczenia ujęcia przed dostępem osób postronnych,
 - prawidłowej eksploatacji i konserwacji obiektów ujęcia.
4. Wszystkie czynności związane z obsługą ujęcia wody, należy wykonywać przestrzegając wymogów w zakresie BHP.
5. Woda przed podaniem do spożycia przez ludzi musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
6. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości.
7. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres 20 lat, tj. do dnia **22 grudnia 2035 roku**.

U z a s a d n i e

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą: ul. Szkolna 6, 78-531 Wierzchowo, wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z istniejącego ujęcia opartego na studni wierconej, zlokalizowanej na działce 703/4 obręb Świerczyna, gmina Wierzchowo, na potrzeby wodociągu wiejskiego, w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Świerczyna, Wielboki, Otrzep w gminie Wierzchowo.

Do wniosku załączono: Dokumentację Hydrogeologiczną –kopia, operat wodnoprawny, sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469 ze zm.), do publicznej wiadomości podano informację o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego odnośnie w/w inwestycji, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej BIP, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy ul. Orzeszkowej 3 oraz w Urzędzie Gminy w Wierzchowie - na okres 14 dni. Pismem z dnia 4.12.2015 r., w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) poinformowano strony o wszczęciu postępowania, jednocześnie działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) poinformowano strony o możliwości zapoznania się a aktami sprawy oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Grażyna Husak - Górna pismem ZZH-4421.512.2015.2048 z dnia 16 grudnia 2015 r. – wniosła o zweryfikowanie operatu wodnoprawnego w zakresie dostosowania wartości poboru średniego dobowego do przyjętej wartości poboru maksymalnego rocznego. Pismem z dnia 17.12.2015r. Zakład zmienił wnioskowany pobór wody do wartości określonej w sentencji niniejszej decyzji.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Drawskiego w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.



Handwritten signature and a large circular official stamp of the Starosta Drawski, partially overlapping the signature.

Na podstawie art 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) zwalnia się z dokonania opłaty skarbowej za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych), oraz opłaty za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (słownie: siedemnaście złotych).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Pani Grażyna Husak – Górna
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
- ② Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie
3. Gmina Wierzchowo.
4. aa

Do wiadomości:

1. WIOŚ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, ul. Zgoda 23, 75-553 Koszalin
2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

KJ/KJ/2015/12/23

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 66257/18/SCZ

Zleceniodawca GINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SZKOLNA 6 78-530 WIERZCHOWO		Próbk (wg deklaracji Zleceniodawcy) WODA SUROWA Protokół poboru próbek nr: 5/SZC/TA/14/2/2018 Próbkobiorca: Tomasz Araszkiewicz Data poboru: 14.02.2018 Godzina pobrania: 9:30 Punkt poboru, miejsce poboru: Świerczyna, hydrofornia, studnia nr 1 Temp. wody: 7,4stC Stan próbki bez zastrzeżeń Próbk pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z metodą akredytowaną PN-ISO 5667-5:2003
Data przyjęcia próbki:	2018-02-14	
Data zakończenia badań:	2018-02-27	
Data utworzenia sprawozdania:	2018-02-27	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Zawartość pierwiastków	PN-EN ISO 17294-2:2016		
Mangan		µg/l	99
Żelazo		µg/l	438
* Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu	PN-ISO 6059:1999	mg/l CaCO ₃	209

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Anna Wobalis, Specjalista ds. analiz, Pracownia Analiz Środowiska
 Magdalena Florek, Starszy specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
 Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium *(Zatwierdzone podpisem elektronicznym)*

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane, PCA; # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 01.06 2017

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 66258/18/SCZ

Zleceniodawca GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SZKOLNA 6 78-530 WIERZCHOWO		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) WODA SUROWA Protokół poboru próbek nr: 5/SZC/TA/14/2/2018 Próbkobiorca: Tomasz Araszkiewicz Data poboru: 14.02.2018 Godzina pobrania: 9:40 Punkt poboru, miejsce poboru: Świerczyna, hydrofornia, studnia nr 2 Temp. wody: 7,4stC Stan próbki bez zastrzeżeń Próbkę pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z metodą akredytowaną PN-ISO 5667-5:2003
Data przyjęcia próbki:	2018-02-14	
Data zakończenia badań:	2018-02-27	
Data utworzenia sprawozdania:	2018-02-27	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Zawartość pierwiastków	PN-EN ISO 17294-2:2016		
Mangan		µg/l	71
Żelazo		µg/l	317
* Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu	PN-ISO 6059:1999	mg/l CaCO ₃	187

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Anna Wobalis, Specjalista ds. analiz, Pracownia Analiz Środowiska

Magdalena Florek, Starszy specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

 Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95%. Nie uwzględniono niepewności pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane, PCA: # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 01.06.2017

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

