



ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
NIP 2530299373, REGON 320687874

Drawsko Pomorskie, dnia 04 listopada 2019r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik – część II osadowa”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Biuletynie Zamówień Publicznych nr 610135-N-2019 z dnia 16.10.2019r.

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisami SIWZ kryterium oceny ofert jest doświadczenie kierownika budowy oraz doświadczenie technologa. Zgodnie z punktami 7 c 2.1-2.4 oraz c2.6 osoby funkcyjne muszą się wykazać doświadczeniem w latach oraz realizacją inwestycji o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł brutto. Natomiast w pkt 20 SIWZ dotyczących kryteriów oceny ofert osoby kierownika budowy i technologa muszą się wykazać doświadczeniem w realizacjach o wartości minimum 5 000 000,00 zł netto. Co daje wartość 6 125 000,00 zł brutto. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź: Nie jest to pomyłka. Czym innym są postawione warunki w punkcie w 7 SIWZ, a czym innym są kryteria oceny oferty w punkcie 20 SIWZ i nie muszą być tożsame.

Pytanie 2.

Zgodnie z zapisami pkt.20 SIWZ – Kryteria oceny ofert osoby kierownika budowy i technologa w celu uzyskania maksymalnej ilości punktów muszą się wykazać realizacją min. pięciu inwestycji o znaczącej wartości 5 000 000,00 zł netto. Dodatkowo okres realizacji inwestycji musi przypadać na ostatnie 10 lat. Jest to zapis nie spotykany i w istotny sposób ograniczający konkurencję. Nie widzimy uzasadnienia ograniczania doświadczenia do okresu 10 lat przy jednoczesnym wymogu minimalnego doświadczenia tych osób w pełnieniu funkcji przez 5 lat. Prosimy o wykreślenie z punktu 20 SIWZ ograniczenia dla inwestycji zrealizowanych w okresie ostatnich 10 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. Według Zamawiającego kryteria oceny oferty nie ograniczają konkurencji, a pozwalają na wybór oferty z kadrą doświadczoną i z doświadczeniem najświeższej daty.

Pytanie 3.

Czy dostawa, montaż i uruchomienie ZK8 wchodzi w zakres tego postępowania przetargowego?



Związek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
ul. Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. (094) 363 30 55
fax. (094) 363 30 50
www.pojezierzedrawskie.com.pl
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Odpowiedź: Dostawa, montaż, uruchomienie ZK8 wchodzi w zakres tego postępowania przetargowego

Pytanie 4.

W opisie przedmiotu zadania jest zapis „budowa instalacja zewnętrznej elektrycznej zasilającej” – Czy należy ten zapis rozumieć jako wykonanie wszystkich linii kablowych z rozdzielnicy RG1 (wszystkie pozycje pkt. 5.3.2 Przedmiaru).

Odpowiedź: Należy ująć w ofercie wszystkie linie kablowe zasilające budynek D od rozdzielnicy RG1

Pytanie 5.

W opisie przedmiotu zadania jest zapis „budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej ze słupami oświetleniowymi” – Czy należy ten zapis rozumieć jako wykonanie wszystkich linii kablowych instalacji oświetlenia z rozdzielnicy RG1 wraz ułożeniem bednarki FeZn 30x4 i montażem słupów i opraw oświetleniowych (wszystkie pozycje pkt. 5.3.3 Przedmiaru)?

Odpowiedź: Należy ująć w ofercie wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej zaprojektowanej dla budynku D od rozdzielnicy RG1.

Pytanie 6.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wykonania jest dojazd do projektowanych obiektów z nawierzchni z kostki brukowej. Prosimy o podanie powierzchni wraz załącznikiem graficznym, który w jednoznaczny sposób określi zakres robót objętych przedmiotowym postępowaniem.

Odpowiedź: Należy ująć w ofercie wykonanie „projektowanego ciągu pieszo jezdnego – kostka brukowa” ujętego w rysunku nr 01.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU branża architektoniczna przy budynku D (oznaczonego kolorem szarym).

Pytanie 7.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do wykonania są następujące sieci:

- instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej
- instalacji zewnętrznej osadu
- instalacji zewnętrznej dezodoryzacji
- instalacji zewnętrznej dozowania koagulantu
- instalacji doziemnej wodociągowej
- rurociąg technologiczny do budynku D lub według wariantu,
- Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje wodociągowe.
- Instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Prosimy o przedstawienie załącznika graficznego, który jednoznacznie określi zakres robót do wykonania w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 14 do wykonania są następujące sieci:

- instalacja zewnętrzna osadu odcinki od zagęszczacza ob. nr 27 i od pompowni osadów zagęszczonych ob. nr 26 do budynku D,
- instalacja zewnętrzna dozowania koagulantu wraz z prasą ślimakową i stacją przygotowania oraz dozowaniapolimeru
- instalacja wewnętrzna wodociągowa

- oświetlenie zewnętrzne ze słupami oświetleniowymi
zgodnie z rysunkiem nr 01.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU branża architektoniczna.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuszcza rozruch technologiczny instalacji przetwarzania osadu zagęszczonego na nawóz mineralno-organiczny lub mineralno-organiczny środek wspomagający uprawę roślin na komponentach (tzn. zagęszczonym osadzie ściekowym) przetransportowanych z dotychczasowej stacji odwadniania w przypadku niedokończenia realizacji infrastruktury związanej z Etapem I (tj. modernizacja i rozbudowa ciągu oczyszczania ścieków wg postępowania przetargowego z dnia 23.maja 2019)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozruch technologiczny na komponentach przetransportowanych z dotychczas funkcjonującej stacji odwadniania osadu.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający dostarczy osad uwodniony (ca. 94-96% uwodnienia) do nowoprojektowanej stacji odwadniania celem przeprowadzenia prób rozruchowych oraz potwierdzenia założonych parametrów dostarczonych urządzeń?

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy osad uwodniony (wstępny i nadmierny) do nowoprojektowanej stacji odwadniania osadu poprzez wykonanie infrastruktury zastępczej.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuszcza, celem osiągnięcia założonego efektu ekonomicznego i środowiskowego oraz dotrzymania finansowo-rzeczowego harmonogramu inwestycji, realizację we własnym zakresie lub wykonanie zastępcze infrastruktury przyłączającej zmodernizowany ciąg oczyszczania ścieków (Etap I wg postępowania przetargowego z dnia 23.maja 2019) do węzła gospodarki osadowej, przedmiotu niniejszego postępowania? Nie dostarczenie stosownych mediów oraz zagęszczonego osadu ściekowego skutkować będzie wstrzymaniem rozruchu linii służącej produkcji nawozu mineralno-organicznego lub mineralno-organicznego środka wspomaganie uprawy roślin.

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy osad uwodniony (wstępny i nadmierny) do nowoprojektowanej stacji odwadniania osadu poprzez wykonanie infrastruktury zastępczej.


Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuszcza jako produkt finalny także mineralno-organiczny środek wspomagający uprawę roślin, zgodny z Ustawą o Nawozach i Nawożeniu z dnia 10.lipca 2007 - Dz.U. 2007, nr 147 (gdyż takie zapisy w treści SIWZ padają)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mineralno-organiczny środek wspomaganie uprawy roślin zgodny z Ustawą o Nawozach i Nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 147), jako produkt finalny, pod warunkiem uzyskania na ten produkt Certyfikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty wariantowej to po stronie wykonawcy będzie należało zaprojektowanie kompletnej instalacji przeróbki osadu, jej wykonanie łącznie z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych. Odpowiedzi od 3 do 7 dotyczą zaprojektowanej instalacji przez Zamawiającego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin złożenia oferty na 15.11.2019 r.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Gminy Miast i Gmin Egzarcha Drawskiego
Michał Hypki