



Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

Drawsko Pomorskie, dnia 19. marzec 2020r.

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złocięncu – Wodnik” (część osadowa) ZP.271.2.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w: Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer ogłoszenia nr 2020/S 033-076712 z dnia 17.02.2020r.

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem inwestycji nie jest montaż zbiornika podnoszenia wody technologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zamontowania tego urządzenia. Przedmiotem inwestycji nie jest montaż zbiornika podnoszenia wody technologicznej.

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji należy dostarczyć dla budynku D system neutralizacji odorów oparty na dwóch filtrach ze złoża węglowego? Natomiast pozostałe filtry wymienione w Projekcie Wykonawczym branży technologicznej pkt. 7.16 nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ramach inwestycji należy dostarczyć dla budynku D system neutralizacji odorów oparty na dwóch filtrach ze złoża węglowego? Natomiast pozostałe filtry wymienione w Projekcie Wykonawczym branży technologicznej pkt. 7.16 nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Pytania nr 3: W projekcie wykonawczym branży sanitarnej pkt. 6.6.3 sprecyzowano, że centralę wentylacyjną należy zamontować w budynku na zaprojektowanym fundamencie, natomiast rysunki branży technologicznej wskazują, że montaż w/w centrali należy dokonać na konstrukcji dachu. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji.

Odpowiedź: Montaż centrali wentylacyjnej należy wykonać według rysunków branży technologicznej.

Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej
ul. Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. (094) 363 30 55
fax. (094) 363 30 50
www.pojezierzedrawskie.com.pl
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl



Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 18.03.2020 r.

Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji technologicznej.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 18.03.2020 r.

Pytanie nr 6: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji zewnętrznej osadu.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 18.03.2020 r.

Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji zewnętrznej dezodracji.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 18.03.2020 r. Przedmiotem inwestycji nie jest wykonanie instalacji zewnętrznej dezodoryzacji.

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji zewnętrznej dozowania koagulantu.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9 z dnia 18.03.2020 r. Przedmiotem inwestycji jest instalacja zewnętrzna dozowania koagulantu.

Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie instalacji zewnętrznej instalacji wodociągowej i wody technologicznej.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 18.03.2020 r. W zakresie zamówienia nie jest instalacja wody technologicznej.

Pytanie nr 10: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zadania jest wykonanie wyłącznie rurociągu technologicznego łączący obiekt nr 27 z budynkiem D poprzez studnie KS11, KS12, KS13, KS14, KS15 do włączenia w KS17. oraz połączenie budynku D do studni KS17/KS18, KS12, KS13.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 18.03.2020 r. W zakres wchodzi także Ks 16 do włączenia w Ks 17 i przyłącza.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć