



Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie
www.pojezierzedrawskie.com.pl, www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl
e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl
tel. (94) 36 330 55, fax. (94) 36 330 50

Drawsko Pomorskie, dnia 09. grudnia 2020 r.

**Związek Zachodniopomorskiej
Strefy Centralnej**
Park Chopina 2
78-500 Drawsko Pomorskie
NIP 2530299373, REGON 320687874

ZAWIADOMIENIE

zamieszczono na stronie internetowej Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym pn.
„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz
Rogowo w gminie Radowo Małe”.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.14.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia: 615002-N-2020 z dnia 25.11.2020 r.

W dniu 09.12.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania związane z postępowaniem:

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy następującymi zapisami: w punkcie 7.1.2 podpunkt c2.1) SIWZ jest:

*„co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Kontraktu, Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót co najmniej **1,5 mln netto** PLN zrealizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla części I i II”;*

natomiast w punkcie 17. podpunkt 17.3.1 kryterium oceny ofert przy opisie oceny doświadczenia Kierownika Kontraktu jest:

*„Dyrektor Kontraktu/Kierownika Kontraktu lub Przedstawiciel Wykonawcy nad robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót nie mniejszej niż **2 000 000,00 zł netto każda** dla części I i II.”.*

Z kolei w załączniku nr 6 Doświadczenie kierownika kontraktu jest: *„pełnił/a funkcję dyrektora kontraktu/kierownika kontraktu/Przedstawiciel wykonawcy, nad robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót nie mniejszej niż **1 500 000,00 zł netto każda**.”*

Odpowiedź:

Zamawiający sprostował omyłkę pisarską w pkt 17.podpunkt 17.3.1 SIWZ:

*„Dyrektor Kontraktu/Kierownika Kontraktu lub Przedstawiciel Wykonawcy nad robotami budowlanymi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót nie mniejszej niż **1 500 000,00 zł netto każda** dla części I i II.”.*

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy następującymi zapisami: w punkcie 17. Podpunkt 17.3.1 kryterium oceny ofert przy opisie oceny Doświadczenia Kierownika Zespołu Projektowego jest: „Kierownik prac projektowych polegającymi na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości co najmniej $Q_{\text{śrd}} = 30 \text{ m}^3/\text{d}$ każda (zakres nie dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków) dla części I.”,

natomiast przy opisywaniu symboli wzoru jest:

„ T_{max} – największa ilość prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości co najmniej $Q_{\text{śrd}} = 60 \text{ m}^3/\text{d}$ z załącznika nr 4 ze wszystkich ofert T_{of} - ilość prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości co najmniej $Q_{\text{śrd}} = 60 \text{ m}^3/\text{d}$ z załącznika nr 4 badanej oferty.”.

Z kolei w załączniku nr 4 Doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego jest:

„pełnił/a funkcję kierownika w zespole projektantów budowy, przebudowy lub rozbudowy ścieków o przepustowości co najmniej $Q_{\text{śrd}} = 30 \text{ m}^3/\text{d}$. (zakres nie dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków).”

Odpowiedź:

Zamawiający sprostował omyłkę pisarską w pkt 17.podpunkt 17.3.1 SIWZ:

T_{max} – największa ilość prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości co najmniej $Q_{\text{śrd}} = 30 \text{ m}^3/\text{d}$ z załącznika nr 4 ze wszystkich ofert

T_{of} - ilość prac projektowych polegających na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości co najmniej $Q_{\text{śrd}} = 30 \text{ m}^3/\text{d}$ z załącznika nr 4 badanej oferty

3. W formularzu ofertowym – załącznik nr 2 jest wpisany inny zamawiający niż w punkcie 1 SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający sprostował omyłkę pisarską w załączniku na 2 do SIWZ.

Zgodnie z punktem 1 SIWZ Zamawiającym jest Gmina Radowo Małe a Pełnomocnikiem Zamawiającego jest Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej działający na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3) ustawy Pzp,

Measure Authorising Officer
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
mgr inż. Andrzej Kozłowski