

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CZAPLINKU
ul. Grunwaldzka 2
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
tel. (0-94) 375 55 37

na wniosek z dnia 8.11.2016

Czaplinek, dnia 9.11.2016

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Do GMINA CZAPLINEK
RYNEK 6
78-550 CZAPLINEK

Warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci wod-kan.
KANALIZACJA SANITARNA z M. NIWKA
/rodzaj budownictwa: mieszkaniowe, przemysłowe/

M. NIWKA G.M. CZAPLINEK
/lokalizacja obiektu: miejscowość, ulica, nr posesji, nr działki/

Zgodnie z art.2 i 4 Ustawy Prawo wodne (Ustawa z dnia 18.07.2001r., Dz. U. Nr 115 poz.1229) Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku wskazuje miejsce włączenia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej z wyżej wym. obiektu od dnia 2016 r. po spełnieniu następujących uwag i warunków:

- Integralną część niniejszych warunków stanowią przepisy, normy i warunki techniczne w zakresie projektowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych a w szczególności:
 - 1.1. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229) oraz Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (jednolity tekst: Dz.U. Z 1994 r. Nr 49 poz. 196 z późn. zm.)
 - 1.2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz.1623).
 - 1.3. Rozp. Rady Min. Z dnia 18 grudnia 1996 r. W sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 151, poz. 116 z późn. zm.)
 - 1.4. Rozp. Rady Min. Z dnia 19 maja 1999 r. W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne (Dz. U.Nr 50, poz.501)
 - 1.5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. Dz.U. Nr 85 poz.729)
- Dostawa wody w ilości m³/godz./dobę Pobór wody odbywać się może z sieci wodociągowej..... w ul. o średnicy mm i zagłębieniu ca m ppt. Rzędna posadowienia wodociągu wynosi m.npm.
- Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami odbywać się może do kanału sanitarnego..... ul. o średnicy..... mm i zagłębieniu ca.....m ppt. Rzędna posadowienia kolektora wynosim. npm.
- Odprowadzenie wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odbywać się może do kolektora deszczowego w ul. o średnicy mm i zagłębieniu ca m ppt. Rzędna posadowienia kolektora wynosi m npm.
- Szczegółowe dane dotyczące sieci wodociągowych i kanalizacyjnych można otrzymać w naszym Zakładzie, nr tel. (094) 375 55 37.

6. Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych powinno umożliwić łatwe rozgraniczenie obowiązków konserwacji urządzeń kanalizacyjnych pomiędzy użytkownikiem obiektu a odbiorcą ścieków.
7. Na przyłączy kanalizacyjnym zainstalować zawór zwrotny.
8. Dla zarejestrowania ilości pobieranej wody dostawca zainstaluje wodomierz odpowiedni do wielkości zapotrzebowania ze strony odbiorcy. Wodomierz będzie umieszczony w miejscu przygotowanym na koszt odbiorcy. Dopuszcza się jego usytuowanie w studzience wodomierzowej lub w budynku odbiorcy w wydzielonym pomieszczeniu, w obu przypadkach jak najbliżej miejskiej sieci wodociągowej zgodnie z PN-67/M-54910 dotyczącą instalowania zestawów wodomierzowych.
9. W celu zabezpieczenia sieci głównej przed skutkami zmiany kierunku przepływu wody należy:
 - w miejscu zestawu wodomierzowego przed pierwszym punktem czerpalnym,
 - w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody i centralnego jej podgrzewania,zainstalować zawór zwrotny licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody.
10. W celu umożliwienia badania jakości oraz poboru prób wody do badań należy za wodomierzem lecz przed zaworem odcinającym zamontować zawór czerpalny.
11. Szczegółowe rozgraniczenie obowiązków konserwacyjnych zostanie określone odpowiednim zapisem w umowie o dostarczenie wody i odbiór ścieków.
12. Termin ważności niniejszych warunków technicznych wygasa po upływie dwóch lat licząc od daty ich wystawienia.
13. Warunki dodatkowe:
 - 13.1. Przed zasypaniem wykopu zgłosić przyłącza do odbioru technicznego w ZGK-wydz. wodociągów i kanalizacji.
 - 13.2. Wykonać dezynfekcję przyłącza wodociągowego, dostarczyć wynik bakteriologicznego badania wody.
 - 13.3. Wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przyłączy.
 - 13.4. ZGK Czaplinek zastrzega sobie prawo do uzgodnień i wnoszenia uwag na etapie dokumentacji technicznej przyłączy w zakresie jakości zastosowanych urządzeń i materiałów instalacyjnych.
14. Niniejsze warunki techniczne wskazują jedynie kierunek i ogólne warunki do zaprojektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Nie stanowią zgody na wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dostawy wody i odbioru ścieków. Szczegóły i termin podłączenia do sieci oraz rozpoczęcia dostawy wody należy uzgodnić z ZGK Czaplinek w oddzielnym postępowaniu.

15. WŁĄCZENIE SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ DLA
M. NIWKA ZAPROJEKTOWANE DO PROJEKTOWANEGO
KOLEKTORA CIŚNIENIOWEGO Z M. SIEMCZYNO DO CZAPLINKA
WZDŁUG DROGI KRAJOWEJ NR 20.

Ważność projektu przedłużyć do 06.12.2019r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Czaplinku Spółka z o.o.
78-550 Czaplinek, ul. Grunwaldzka 2
Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 94 375 55 37

06.12.2018

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Małgorzata Żaczek

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

KIEROWNIK
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Emanuel Kulawski