

OPINIA

Na podstawie art.28 ust. 1 oraz art.15 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz § 11 ust. 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455 z 2001r.) Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje **pozytywnie** zaprojektowaną lokalizację przyłączy na podstawie mapy przedstawiającej projekt, załącznik nr 02-15 oraz ustaleń zawartych w protokole uzgodnień nr GK.6630.125.2013.AS z dnia 27.03.2013 r. stanowiącego załącznik nr 02 do niniejszej opinii.

Przedmiot uzgodnienia – sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacja tłoczna, przyłącza elektroenergetyczne do zasilania przepompowni (włz),

lokalizacja – m. Drawsko obręb 012, 09, 019; gm. Drawsko Pomorskie, obręb Suliszewo, Dalewo, inwestor – Gmina Drawsko Pomorskie, projektant – mgr inż. Waldemar Harasimowicz.

data wpływu sprawy do ZUDP: 21.03.2013 r.

znak: brak

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania niniejszej opinii.

Jednocześnie informuję, iż: na podstawie art.27 ust. 2 i 3 oraz art.15 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

INWESTORZY SĄ OBOWIĄZANI:

1. Zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę a po zakończeniu tej budowy wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji; geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, należy wykonać w wykopach otwartych, przed ich zakryciem.
2. Nie dokonywać czynności powodujących zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczania znaków geodezyjnych.

POUCZENIE

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego lub pozwolenia na budowę.

ORANGE POLSKA

Techniczna Obsługa Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usłu w Olsztynie

Dział Zarządzania Zasobami Sieci 4-Szczecin

Plac Zesłańców Sybiru 1

78-400 Szczecinek

tel. 94 372 47 80

załącznik nr 01

do protokołu GK.6630 14.02.13


z dnia 17.02.2013

Drawsko Pomorskie, 27.03. 2013r.

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKÓŁU ZUDP NR 14667/125/2013

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE Polska Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 67 258 91 91, fax: 67 258 90 98.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE Polska prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE Polska zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy GT tel: 91 434 00 40, tel. kom: 503 143 917.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE Polska.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE Polska, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE Polska Nadzór nad pracami prowadzi Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 67 258 91 91, fax: 67 258 90 98.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE Polska zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE Polska, można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE Polska, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE Polska. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE Polska.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE Polska.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE Polska Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 67 258 91 91, fax: 67 258 90 98, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE Polska.

Waldemar Fedorowicz



tel. 94 372 47 80

Starostwo Powiatowe
w Drawsku Pomorskim
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Drawsko Pomorskie, dnia 24.02.2013

Załącznik nr 02
do opinii GK.6630 125. R010 A5
z dnia 02. KWI. 2013

Protokół Nr GK.6630. 125. R010 A5

Przedmiot uzgodnienia m.c. wodociągowa i przyłączeniowa, odc.
sewerizacji, kanalizacji i przyłączeniowa, ul. do sewerizacji przepływ
lokalizacja m. Drawsko Pom. obs. obs. 09, 19,
gm. Drawsko Pom. obs. Sullimowo, Drawsko
Inwestor gmina Drawsko Pomorskie
Projektant mgr inż. Waldemar Hanczmarowski
Data wpływu wniosku do ZUDP 21.03.2013 Znak 125. R010 A5

Uwagi i zalecenia branży:

gazowej

- uzgodniono z uwagą:
- zachować ostrożność przy skonytowaniu z istniejącym
materiałem gazowym m.c., b.c. i m.c.
 - wszelkie prace ziemne w obszarze linii gazowej wykonywać
wyłączone prąd
 - w przypadku odkrycia linii gazowej przed rozpoczęciem
pracy zgłosić do oddziału do RDG Drawsko
 - rozpocząć prace zgłosić do RDG Drawsko

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
Rejon Dystrybucji Gazu w Drawsku Pomorskim
ul. Złocieniecka 22D: 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363 22 43, fax 094 363 27 86
NIP 778 13 07 479
KRS 000000111 REGON 634151410

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu w Drawsku Pomorskim

Jolanta Skrzypa

telekomunikacyjnej

TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie
Dział Zarządzania Zasobami Sieci - Szczecin

L. dz. 14667/125/ 201 3 r.

Uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
wg przekazanego załącznika
Waldemar Fedorowicz

Drawsko 27.03.2013
Miejscowość Data Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie

drogowej

Długość GDDKA-A-0/92-2-3.mg/437/42/D/2013
Szczecin 08.02.2013r.

Postanowienie GDDKA-A-0/92-2-3.mg/437/43/P/2013
Szczecin 08.02.2013r.

Długość 2DP.-546146.12 Drowsko Pom 15.10.2012r.

Zarząd Drog Powiatowych
w Drawsku Pomorskim
ul. Złocieniecka 22a
DYREKTOR
mgr inż. Zbigniew Kot

Na min. 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić
do Urzędu i złożyć drogę z wnioskiem o wydanie warunków i zgody
na prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń.

URZĄD MIEJSKI
w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

27.03.2013 r.

INSPEKTOR
Mariola Grońska

ENERGA Oświetlenie oświetleniowej / tv
Rejon Usług Oświetleniowych Szczecinek
Pl. Zesłańców Sybiru 1
78-400 Szczecinek
T +48 94 372 04 16

Pracownik
usług oświetleniowych
Szczecinek
Tomasz Merk

Uzgodniono dnia 27.03.2013 z uwagami:
- roboty na publicznym sieci oświetlenia wykonanej
rozciągnięciem kable w strefie oświetlenia cyfrowego do oświetlenia
- wykonawca roboty pokryje koszty i poniesione straty
przed Energa Oświetlenie w przypadku ewentualnego
uszczelnienia sieci oświetlenia wykonanej do podłoża
prowadzenia robót.

ZUDP uzgadnia w/w obiekt : ~~bez uwag~~ * z uwagami * nie uzgadnia*.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Dominik Dołycki
GEODETA POWIATOWY

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Robert Kirszewski

Z up. STAROSTY

mgr inż. Krystyna Zabiszewska
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zarząd Drog Powiatowych
w Drawsku Pomorskim
ul. Złocieniecka 22a
DYREKTOR
mgr inż. Zbigniew Kot

energetycznej

REJON ENERGETYCZNY DRAWSKO

Możliwość prowadzenia prac uzgodniono pod warunkiem spełnienia podanych uwag:

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia z kablami energetycznymi należy powiadomić Rejon Energetyczny w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót.
2. Prace w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia z istniejącymi kablami energetycznymi winny być wykonywane pod nadzorem wyznaczonego pracownika Rejonu. Po wykonaniu odkrycia kabli energetycznych i zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniem mechanicznym pracownik Rejonu Energetycznego udzieli (w przypadku istniejących możliwości) zgody na dalsze wykonywanie prac sprzętem mechanicznym.
3. Prace w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia z urządzeniami energetycznymi winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami PNE 05100 i PNE 05125 oraz normami branżowymi.
4. Informujemy, że w miejscu przewidywanych prac mogą wystąpić urządzenia energetyczne nie będące na majątku

**Energia
Operator SA**

Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji
Drawsko Pomorskie
ul. Starogrodzka 34
78-500 Drawsko Pomorskie
NIP 583-000-11-90

Technik
ds. Dokumentacji Energetycznej
Szymański
Witold Szymański

wodno-kanalizacyjnej

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Podmiejska 3
tel. 243 22 47

Uzgodniono
proj. sieci

Z up. **PREZESA**

mgr inż. Arnold Kraska
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Rejon