




**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO**
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874

Złocieniec 11.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi – kontrakt nr 14 – uzupełnienie o roboty odtworzeniowe ul. Podgórna, 73-150 Łobez”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane w:

Dzienniku Urzędowym UE Nr 2014/S 016-23739 z dnia 23.01.2014r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści warunków szczególnych kontraktu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: przedmiaru kwalifikowalnego, poz. 37 d.4

Przedmiar kwalifikowalny poz. 37 d4 uwzględnia wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żywiczych – warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 4 cm. Natomiast w przekroju konstrukcyjnym ul. Podgórna (rys. 15b i 15c) brak jest warstwy wiążącej. Prosimy o modyfikację przedmiaru robót polegającą na usunięciu pozycji – Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa grubości po zagęszczeniu 4 cm.

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (poz. kosztorysowa 37d.4) na odcinku od 0+018,9 do 0+0678,4 km wykona Wykonawca robót sanitarnych wg. decyzji (ZDP w Łobzie) na umieszczenie urządzeń w pasie drogi nie związanych z zarządzaniem drogami. Odtworzenie zakończy na wysokości istniejącej nawierzchni w śladzie umieszczonych sieci wodociągowej i sanitarnych, wykonywanych wg. odrębnego projektu. Do przetargu na roboty sanitarne w 2012 roku, przyjęto wielkość odtworzenia nawierzchni jezdni wg wyliczenia projektanta dla kan. deszcz. 340,524m² i kan. san. w wysokości 1193,0m², co daje łącznie 1533,52m² odtworzenia. Natomiast zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Powiatowych z 08.10.2008r. Należy odtworzyć połowę szerokości jezdni o powierzchni 2824,8 m² co daje różnicę 1291,28 m². W związku z powyższym pozostawiamy poz. 37 d.4 w przedmiarze kwalifikowalnym.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zakresu przebudowy (długość odcinka) ul. Podgórnej

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 2.2 ppkt. 1, 2, 3 przebudowa ul. Podgórnej będzie realizowana na odcinkach:

- od km 0+018,9 do km 0+091,16 – wykonanie warstwy ścieralnej,
- od km 0+091,16 do km 0+678,4 – wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej,
- od km 0+0678,4 do km 0+0704,68 – budowa nowego projektownego odcinka o nawierzchni bitumicznej.

Natomiast według przekrojów konstrukcyjnych rys. 15b i 15c przebudowa ul. Podgórnej będzie realizowana na odcinkach:

- od km 0+085,00 do km 0+678,4 wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej,
- od km 0+0678,4 do km 0+0704,68 – budowa nowego projektowanego odcinka o nawierzchni bitumicznej.

2.1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie prawidłowych odcinków przebudowywanej drogi.

2.2. Prosimy o wskazanie, według których warstw konstrukcyjnych – zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 2.2 ppkt. 1, 2, 3 czy zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi rys. 15b i 15c należy wycenić ul. Podgórna.

Odpowiedź:

Na odcinku od km 0+018,9 do 0+091,16 należy wykonać warstwę ścieralną na całej szerokości nieprzebudowywanego odcinka jezdni.

Natomiast na przebudowywanym odcinku od km 0+091,16 do km 0+0678,4 należy wykonać różnicę wyliczonej warstwy odtworzeniowej-wiążącej w ilości 1291,28m² oraz warstwę wyrównawczą (rys. Nr 15b zamieszczony w Projekcie Budowlanym), wyliczoną wg. projektu drogowego - wykonawczego na podstawie dołączonej tabeli warstwy wyrównawczej / *Zawarta jest na stronie internetowej bip Zamawiającego w plikach: Tabela ul. Podgórna 26.02.2014r. do przetargu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - kontrakt nr 14 - uzupełnienie o roboty odtworzeniowe ul. Podgórna, 73-150 Łobez.* // oraz na niej warstwę ścieralną.

Natomiast na odcinku od km 0+0678,4 do km 0+0704,68 wykonać nowy **odcinek drogi wg. rys. Nr 15c z Projektu Budowlanego.**

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Marusz Łapuć