



**Związek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego**
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874
tel./fax 943633055, e-mail: związek_miast@zlocieniec.pl

Złocieniec, dnia 10.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 72176 - 2014 z dnia 04.03.2014r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zmianami, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie:

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział IV punkt 2.2 podpunkt 1 widnieje zapis, że zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie zasilania w energię elektryczną, rozruch przepompowni sieciowych, lokalnych i przydomowych, tłoczni a także uruchomienie monitoringu pracy przepompowni. W związku z tym zwracamy się z zapytaniem, czy przyłączenie się do istniejącego systemu obejmuje jego rozszerzenie i wykonanie wizualizacji w ZWIK Drawsko Pomorskie (w takim przypadku prosimy o podanie danych technicznych), czy zakres obejmuje tylko uruchomienie wymiany danych przepompownia – centrum na przepompowni przez modem.

Odpowiedź:

1. W węzłach pomiarowych PW 52 oraz PW 102 zamontować urządzenia do pomiaru przepływu i ciśnienia z modułami nadawczo-odbiorczymi, w przepompowniach PS2, PS6 i PS10 przepływomierze powinien dostarczyć producent przepompowni.

2. Dopuszcza się możliwość stworzenia nowego (równoległego do istniejącego) systemu monitoringu dla projektowanej sieci wod.-kan.

3. W przypadku włączenia projektowanej sieci w istniejący monitoring:

- moduły nadawczo-odbiorcze GPRS/GSM muszą być kompatybilne z istniejącym programem monitoringu.
- Konieczność wymiany starego komputera na nowy serwer oraz wyposażenie w jeden komputer przenośny.

Parametry serwera:

Obudowa: Tower z możliwością instalacji min. 4 dysków 3.5"

Płyta główna: płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

Procesor: procesor min. czterordzeniowy klasy x86 osiągający wynik min. 9333 pkt w teście PassMark.

RAM: 16GB DDR3 1333MHZ, płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do min. 32 GB

Gniazda PCI: minimum:

2 x PCI-Express o przepustowości x 8

1 x PCI-Express o przepustowości x 4

1 x PCI-Express o przepustowości x 1

Interfejsy sieciowe: Zintegrowane 1 x 10/100/1000

Dodatkowa jednoportowa karta sieciowa Gigabit Ethernet

Napęd optyczny: DVD+/-RW

Porty: Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy, cztery na tylnym panelu obudowy i minim 2 porty wewnętrzne, 11x RS 232, 1x E-SATA

Kontroler dyskowy: Kontroler dyskowy umożliwiający konfigurację poziomów RAID min. 0, 1, 10

Dyski twarde: 2x 2TB SATA 7,2 krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID 1

Zasilacz: minimum 305 W

Wnęki na napędy: Zintegrowana karta graficzna, lub w slotcie PCI Express na kartę graficzną

Dodatkowe : mysz optyczna kablowa, klawiatura USB w standardzie QWERTY

Parametry komputera przenośnego:

Procesor: Intel Core i7

Pamięć RAM: Min. 8 GB (CO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

Dysk twardy: Min. 500 GB SATA Express Cache

Typ ekranu: Mkatowy, LED

Przekątna ekranu: 14 – 15,6

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GT

Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo, zintegrowana karta dźwiękowa

Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n; LAN 10/100/10000 Mbps; Bluetooth

Rodzaje wyjść / wejść: DC-in (wejście zasilania) – 1 szt.

VGA (D-sub) – 1 szt.

HDMI - 1 szt.

USB 2.0 – 1 szt.

USB 3.0 – 2 szt.

Wejście mikrofonowe – 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – 1 szt.

Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Profesjonal

Dodatkowe informacje: Podświetlana klawiatura; Aluminiowa obudowa; wielodotkowy, intuicyjny touchpad

Dolączone akcesoria: zasilacz.

2. Pytanie:

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt V podpunkt 2 widnieje zapis, że zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia:

- a) Kontrakt nr 2 – w terminie 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót;
- b) Kontrakt nr 3 – w terminie 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót jednak nie później niż do 12.06.2015r.

Natomiast w Ogłoszeniu o zamówieniu:

- a) Kontrakt nr 2 – zakończenie: 12.06.2015r.
- b) Kontrakt nr 3 – okres w miesiącach: 9

W związku z powyższym prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w rozdziale V pkt. 2.2 zmienia zapis:

- a) Kontrakt nr 2 – w terminie 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót;
- b) Kontrakt nr 3 – w terminie 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót jednak nie później niż do 12.06.2015r.

Na zapis:

- a) Kontrakt nr 2 – w terminie 18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót jednak nie później niż do 12.06.2015r.;

- b) Kontrakt nr 3 – w terminie 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót;

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć