



Związek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
NIP 000-000-000, REGON 14107874
tel./fax 943033035, e-mail: zmiast@zlocieniec.pl

Złocieniec, dnia 10.03.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 72176 - 2014 z dnia 04.03.2014r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zmianami, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie:

W opisie technicznym projektu zamieszczono tabelę ze szczegółowymi typami pomp, konkretnego producenta, rozumiemy, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp innych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający w tabeli „Tabela zmian w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla kontraktu nr 2 ” - załącznik nr 9 zawarty na stronie internetowej bip Zamawiającego do przetargu „**Ochrona dorzecza Drawy i Regi – Etap II**” ppkt.7 wykreślił znaki towarowe pomp określając je podanymi parametrami dopuszczając tym samym zastosowanie pomp innych producentów.

2. Pytanie:

W tej samej tabeli zamieszczono dane o wielkościach swobodnych przelotów w każdej zaprojektowanej pompie, czy Zamawiający ze względu na duże prawdopodobieństwo występowania dodatkowych zanieczyszczeń w ściekach w zlewniach wiejskich akceptuje tak małe wolne przeloty jak 45 mm i 50 mm w pompach montowanych w przepompowniach sieciowych. Naszym zdaniem powinny być zaprojektowane pompy o wolnym przelocie minimum 65 mm.





Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia parametry techniczne zaprojektowanych pomp podane w projekcie budowlanym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego i nie wprowadza zmian jakie proponuje pytający.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć

