



Złocieniec, dnia 18.03.2014r.

**UZUPEŁNIENIE DO ZAWIADOMIENIA
z dnia 14.03.2014r.**

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 72176 - 2014 z dnia 04.03.2014r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2013r poz. 907 ze zmianami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę studzienek rewizyjnych z PP na posesjach, średnicy 425 mm, studzienki z PP o średnicy 400 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż studzienek DN 400 PP, w związku z tym należy zmienić opis poz. nr 25 d.1.2 Przedmiaru na studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć