

Złocieniec, dnia 29.05.2014r.

ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320687874

ZAWIADOMIENIE

W wyniku dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz sprawdzeniu ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r poz. 907 ze zmianami) uprzejmie zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 102008 - 2014 z dnia 26.03.2014r.

Zamawiający dokonał wykluczenia Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

„FACH” Henryk Krzywicki

Ul. Krótka 3/3

78-500 Drawsko Pomorskie

Uzasadnienie wykluczenia

Na podstawie art. 24 ust. 1 punkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca na wezwanie z dnia 19.05.2014r. nie dostarczył do wglądu oryginału dokumentu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wystawionego prawdopodobnie dnia 03.03.2014r. przez Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim dla członka Konsorcjum EKO-BET Sp. z o.o. Termin dostarczenia do wglądu niniejszego zaświadczenia upłynął dnia 23.05.2014r o godzinie 10:00.

Zamawiający dokonał odrzucenia oferty:

EMKAN-PRO KRZYSZTOF MURAWSKI

PSTRĄGI GNIEWOTY 6

18-300 ZAMBRÓW

Uzasadnienie odrzucenia

Na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści SIWZ z załącznikami. Zamawiający żądał żeby oferta zabezpieczona była pełnym raportem badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

Przedłożony w uzupełnieniu oferty – raport dot. wstępnego badania typu na wodoszczelność, dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków M-BOS SBR, natomiast w ofercie przedłożono dokumenty dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków M-BOS PLUS. Zaoferowane oczyszczalnie M-BOS PLUS pracują w technologii osadu czynnego ze złożem biologicznym, natomiast oczyszczalnie M-BOS SBR pracują w technologii SBR (ang. Sequencing Batch Reaktor). Oznacza to, że oczyszczalnie te nie należą do tej samej rodziny, a tym samym przedstawiony raport z badania wodoszczelności dotyczący oczyszczalni M-BOS SBR nie dotyczy oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków

M-BOS PLUS. Ta argumentacja została potwierdzona przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 4 marca 2014r. sygn. KIO 295/14.

Przedłożony w uzupełnieniu oferty opis zaoferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, jednoznacznie wskazuje, iż oczyszczalnie te posiadają „wydzielony osadnik wstępny w postaci oddzielnego zbiornika...” Zamawiający w PFU w punkcie 2.2 – Oczyszczalnie ścieków, bardzo czytelnie określił wymagania dotyczące budowy oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków: „Nie dopuszcza się stosowania systemów, w których skład wchodzi wydzielone osadniki gnilne. Całość procesu oczyszczania powinna zachodzić w urządzeniu zblokowanym, w których procesy oczyszczania mechanicznego i biologicznego realizowane są w jednym zbiorniku.” W związku z powyższym zaoferowane oczyszczalnie nie spełniają wymagania w zakresie budowy oczyszczalni – posiadają osadnik w oddzielnym zbiorniku, a nie w jednym zbiorniku.

W opisie zaoferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, nie wykazano iż oczyszczalnie są wyposażone w sygnalizację świetlną, informującą użytkownika o corocznym przeglądzie. Zamawiający wymagał (wyjaśnienie udzielone w dniu 14.04.2014r): „Oferowane oczyszczalnie muszą być wyposażone w sygnalizację świetlną (umieszczoną na zewnątrz skrzyni/obudowy) informującą użytkownika o corocznym serwisie”. W związku z powyższym zaoferowana oczyszczalnie nie spełnia wymagania w zakresie budowy oczyszczalni – nie posiadają sygnalizacji świetlnej, informującej użytkownika o corocznym przeglądzie.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Firma Handlowo – Usługowa „KRZYS”

Krzysztof Wiśniewski

Jaranowo 22

87-704 Bądkowo

Cena oferty: 2.120.234,64 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Cena oferty nie przekracza wielkość kwoty zaplanowanej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o terminie, po upływie którego może być zawarta umowa.

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w formie faxu lub e-mailem albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

2. O terminie zawarcia umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zawiadomi wykonawcę odrębnym pismem.

DYREKTOR
Biura Związku Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego
mgr Mariusz Łapuć