

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art.20 ust.1, art.31 ust.1 art.53 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974r. prawo wodne /Dz.U.Nr 38 poz.230 z późniejszymi zmianami/
- rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi z dnia 5 listopada 1991r./Dz.U.Nr 116 poz.503/
- art.104 i 155 KPA po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miasta i Gminy w Czaplinku

u d z i e l a m

Gminie Czaplinek pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1.Eksploatację miejskiej oczyszczalni ścieków w Czaplinku przy ul. Komunalnej składającej się z:
 - kratowni
 - przepompowni ścieków
 - piaskowników poziomo wirowych
 - separatora piasku
 - stacji zlewczej ścieków dowożonych
 - zbiornika retencyjnego wód deszczowych
 - osadnika wstępnego Imhoffa
 - reaktora biologicznego wraz z osadnikami wtórnymi i przepompowni osadu recykulowanego i nadmiernego
 - zbiornika na części pływające
 - zbiornika osadu
 - stacji odwadniania osadu
 - stacji higienizacji osadu
 - składowiska osadu odwodnionego
 - budynku dmuchaw
 - stanowiska preparatu PIX
 - przepompowni technologicznej
 - filtrów pospiesznych
 - komory pomiarowej ścieków oczyszczonych
- 2.Miejsca poboru prób ścieków oczyszczonych do badań kontrolnych w komorze pomiarów ścieków oczyszczonych.
- 3.Odprowadzenie do jeziora Drawsko ścieków oczyszczonych w ilości $Q_{sr.d} = 2268 m^3/d$ pod warunkiem, że wielkość odprowadzonych zanieczyszczeń nie mogą przekroczyć:
 - BZT₅ - 15 mg O₂/l
 - azot ogólny - 30 mgN/l
 - fosfor ogólny - 1,0 mgP/l
 - zawiesina ogólna - 25 mg/l
- 4.Wielkość rocznego zrzutu max ścieków wynosi 827.820 m³.
- 5.Utrzymania oczyszczalni w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym.
- 6.Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia spowoduje jego cofnięcie.
- 7.Pozwolenie udziela się do 31 grudnia 2015 roku z jednoczesnym uchYLENIEM dotychczasowego pozwolenia nr OS.IV.6210/75/98 z dnia 23.06.1998 r.

Uzasadnienie

Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku wystąpił z wnioskiem nr IBP - 2231/85/2000 z dnia 1.08.2000 r o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację zmodernizowanej i rozbudowanej miejskiej oczyszczalni ścieków.

Do wniosku dołączono dwa operaty wodnoprawne opracowane przez „EKOKLAR”

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska Sp. z o.o w Pile.

Jeden operat znajduje się do wglądu służb i inspekcji u inwestora, a drugi w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom.

W dniu 11.08.2000 r. przeprowadzono rozprawę wodnoprawną z udziałem stron na której Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Czaplinek Spółka z o.o w Czaplinku wniósł do protokołu kwestie, które powinny być załatwione pomiędzy inwestorem a w/w Gospodarstwem. Mając na uwadze powyższe postanowiłem jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Starosty Drawskiego w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Czaplinku
2. Gospodarstwo Rybackie Czaplinek Sp. z o.o w Czaplinku
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań
4. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Jeziorna 50
78-550 Czaplinek
5. AWRSP Oddział Terenowy w Szczecinie
Filia w Koszalinie Przedstawicielstwo Drawskie
ul. Marynarska 9
78-500 Drawsko Pom.
6. a/a



Z up. STAROSTY

Zenon Wiśniewski
NACZELNIK WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Oplatę skarbową zł 50 gr 00
niszczono w znaczkach skarbowych
skasowano na podaniu
dnia 16.08.2000r. podpis

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
Wydział Ochrony Środowiska i Polityki Rolnej
2. WIOŚ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
ul. Zgoda 23
75-553 Koszalin