

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Spółka „Wodociągi i Kanalizacje” z siedzibą w Resku podaje warunki techniczne przyłączenia sieci kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: *budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią w miejscowości Smólsko i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko.*

Właścicielem obiektu jest *Gmina Resko.*

1. Włączenie zaprojektować do: *istniejącej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej przy drodze dojazdowej do kotłowni na ul. Bol. Prusa o rzędnych: $t=56,77$ $k=54,07$*
2. Włączenie do sieci kanalizacyjnej należy wykonać z rury *PVC*, o średnicy *DN200* mm.
3. Wykonane przyłącze winno być zgłoszone do Spółki „WiK” w Resku, przed jego zasypaniem, w celu dokonania oględzin.
4. Włączenie do sieci kanalizacyjnej należy uzgodnić ze Spółką „WiK” w Resku.
5. Po wykonaniu inwestycji należy dostarczyć do Spółki „WiK” dokumentację powykonawczą.
6. Wyżej wymienione warunki nie stanowią zgody na włączenie się do sieci kanalizacyjnej.
7. Powyższe warunki techniczne przyłącza kanalizacyjnego ważne są przez okres dwóch lat od ich wydania.
8. Odprowadzanie ścieków będzie możliwe po dokonaniu odbioru technicznego.
9. Uwagi: *w przypadku projektowania kanalizacji ciśnieniowej należy zaprojektować:*
 - *studnię rozprężną przed włączeniem do istniejącej sieci,*
 - *przepompownię suchą- tłoczną ze sterowaniem dostosowanym do oprogramowania posiadanego przez spółkę „WiK”.*

KIEROWNIK
DS. WODNO-KANALIZACYJNYCH

Adam Mańkowski

Sporządził:

PREZES

Zatwierdził:mgr inż. Paweł Wącholec