

Łobez, dnia 24 sierpnia 2012r.

O P I N I A Nr 157/2012

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

**Przedmiot uzgodnienia: sieć kanalizacji sanitarnej z
przyłączami, instalacja
elektroenergetyczna
- miasto Resko - Smólsko**

Zleceniodawca : Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

na wniosek,
który wpłynął do Zespołu w dniu 03.08.2012r.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Łobzie
stwierdza uzgodnienie lokalizacji ww. uzbrojenia

Dokumentację opracowano na podstawie decyzji nr 68/2010 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
17.11.2010r. wydanej przez Burmistrza Reska.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne Art. 27 Ust. 2 Pkt. 1, Art. 28 Ust. 1 (Dz.U. z
2010r nr 193 poz. 1287 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r.(Dz.
U. Nr 38 poz.455)

Uwagi i zalecenia:

**1) Telekomunikacja Polska S.A. PTOK w Szczecinie
Sekcja Gryfice** - uzgodniono z zastrzeżeniem uwag -
punkty nr od 1 do 6

1. Zamiarze prowadzenia prac - przekazaniu placu budowy,
należy powiadomić TP z co najmniej 7-dniowym

wyprzedzeniem tel. 091392 69 50.tel.kom.503 143 928.
fax.091579 08 33.

2. W pobliżu urządzeń TP prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. Przed rozpoczęciem prac ziemnych (na głębokości większej niż 50cm), ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem służb TP.
5. Odkryte w trakcie prac podziemne elementy infrastruktury TP należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić służby TP (tel. 091392 69 50.tel.kom.503143 928. fax.091579 08 33).
6. Uszkodzenia infrastruktury TP powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawiane na wyłączny koszt Inwestora.
7. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP.
8. W miejscach kolizyjnych na kablach TP zastosować osłonowe rury dwudzielne typu AROT.
9. Dokonać regulacji włączów i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
10. Studnie usytuowane w ciągach ruchu kołowego, na wjazdach, parkingach oraz chodnikach, na których wyznaczono miejsca postojowe należy wzmocnić ramami i pokrywami typu ciężkiego.
11. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP (tel.. jak wyżej) , celem sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury podziemnej TP.

Wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.

W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać ręcznie, a w przypadku wystąpienia kolizji powiadomić przedmiotową branżę w trakcie realizacji inwestycji.

W przypadku lokalizacji projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym, dokumentację należy uzgodnić z zarządcą drogi, oraz uzyskać zgodę na wejście na teren pasa drogowego, oraz w wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew.

Przedłożony projekt został przez Zespół uzgodniony z zachowaniem ww. uwag oraz informacji Zespołu dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. § 16 Rozporządzenia MRRiB z dnia 02.04.2001r.

(Dz.U.38 poz.455)- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uwzględnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w. § 13 Rozporządzenia MRRiB z dnia 02.04.2001r. (Dz.U.38 poz.455)- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Opinia jest ważna do dnia 24.08.2015r.

Nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie Art. 3 ustawy z
dnia 16.11.2006r. o opłacie
skarbowej
Dz. U. nr 225 poz.1635

Z up. Starosty
PRZEWODNICZĄCY ZUDP
Jolanta Wierudzka

Po zapoznaniu się z treścią opinii, uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem.

data

imię i nazwisko