

Łobez, dnia 15 kwietnia 2013r.

O P I N I A Nr 56/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
- zmiana do opinii 157/2012
- miasto Resko - Smólsko

Zleceniodawca : Gmina Resko
ul. Rynek 1
72-315 Resko

na wniosek,
który wpłynął do Zespołu w dniu 02.04.2013r.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Łobzie
stwierdza uzgodnienie lokalizacji ww. uzbrojenia

Dokumentację opracowano na podstawie decyzji nr 68/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.11.2010r. wydanej przez Burmistrza Reska.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art. 27 Ust. 2 Pkt. 1, Art. 28 Ust. 1 (Dz.U. z 2010r nr 193 poz. 1287 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. (Dz. U. Nr 38 poz.455)

Uwagi i zalecenia:

1) Telekomunikacja Polska S.A. PTOK w Szczecinie Sekcja Gryfice uzgodniono z zastrzeżeniem uwag - punkty nr od 1 do 6

1. o zamiarze prowadzenia prac - przekazaniu placu budowy, należy powiadomić ORANGE Polska z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem tel. 0913926950 tel.kom.503143928 fax.0915790833,
2. w pobliżu urządzeń ORANGE Polska prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
3. przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE Polska zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm,
4. przed rozpoczęciem prac ziemnych (na głębokości większej niż 50cm), ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE Polska metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem służb ORANGE Polska,
5. odkryte w trakcie prac podziemne elementy infrastruktury ORANGE Polska należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić służby ORANGE Polska (tel. 0913926950 tel.kom.503143928 fax.0915790833),
6. uszkodzenia infrastruktury ORANGE Polska powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawiane na wyłączny koszt Inwestora,
7. przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE Polska,

8. w miejscach kolizyjnych na kablach ORANGE Polska zastosować osłonowe rury dwudzielne typu AROT,
9. dokonać regulacji włączów i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora,
10. studnie usytuowane w ciągach ruchu kołowego, na wjazdach, parkingach oraz chodnikach, na których wyznaczono miejsca postojowe należy wzmocnić ramami i pokrywami typu ciężkiego.
11. zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE Polska (tel. jak wyżej) , celem sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury podziemnej ORANGE Polska,

Wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.

W zbliżeniu z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać ręcznie, a w przypadku wystąpienia kolizji powiadomić przedmiotową branżę w trakcie realizacji inwestycji.

W przypadku lokalizacji projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym, dokumentację należy uzgodnić z zarządcą drogi, oraz uzyskać zgodę na wejście na teren pasa drogowego, oraz w wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew.

Przedłożony projekt został przez Zespół uzgodniony z zachowaniem ww. uwag oraz informacji Zespołu dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. § 16 Rozporządzenia MRRiB z dnia 02.04.2001r.

(Dz.U.38 poz.455)- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uwzględnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 Rozporządzenia MRRiB z dnia 02.04.2001r. (Dz.U.38 poz.455)- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

Opinia jest ważna do dnia 15.04.2016r.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie
Art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie
skarbowej
Dz. U. 2012.1282 ze zmianami

Po zapoznaniu się z treścią opinii, uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem.

Złup Starosta
PRZEWODNICZĄCY ZUDP
Jolanta Wieruldzka

_____ data

_____ imię i nazwisko